

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 12

### NÁZEV ZAKÁZKY

### Budova Křimická 94, Plzeň – pro KÚPK

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/98/CN/23	ČÍSLO JEDNACÍ:	5043/23/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P23V00000216
ODKAZ - EZAK:	<a href="https://ezak.cnpk.cz/contract_display_10359.html">https://ezak.cnpk.cz/contract_display_10359.html</a>				
ODKAZ VVZ:					
ODKAZ TED:					
<b>ZADAVATEL:</b>	<b>Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55</b>				
<b>SÍDLO:</b>	<b>Borská 2718/55, Jižní Předměstí, Plzeň, 301 00</b>	<b>IČO:</b>	<b>497061</b>		
<b>STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:</b>	Mgr. Miloslav Šteffek - ředitel				
<b>POVĚŘENÁ OSOBA:</b>	<b>Ing. Luboš Soutner</b>				
<b>ADMINISTRÁTOR:</b>	<b>Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace</b>				
<b>SÍDLO:</b>	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň	<b>IČO:</b>	72046635		
<b>STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:</b>	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
<b>POVĚŘENÁ OSOBA:</b>	<b>Ing. Tomáš Bek</b>				
<b>E-MAIL:</b>	<b>tomas.bek@cnpk.cz</b>				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Podlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	ZPŘ
FINANCOVÁNO Z EU:	NE				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 14.8.2023 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

#### Dotaz:

Dobrý den,  
vzhledem k tomu, že jste ve vysvětlení ZD č.8 doplnili podrobnější technické parametry DA a k vysvětlení ZD č.9 doplnili technické parametry rozvaděče vás žádáme o prodloužení termínu podání z důvodu možných dotazů k těmto vysvětlením.

#### Odpověď zadavatele:

Termín byl prodloužen v souvislosti s vysvětlení zadávací dokumentace č. 11

**Upozornění:**

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

**Ing. Tomáš Bek**

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace