

Vyjádření za: SEE oblast Plzeň

k žádosti:

III/20156 a III/2021 Cebiv - průtah, oprava

ze dne: **17.10.2022**

č.j.: **1122/22**

~~nesouhlasím~~ / **souhlasím**

Nutno splnit podmínky: ano

Č.j.: 682/2022-SEE/V

Poznámka:

Vzhledem k vyznačení velikosti zájmového území, které zasahuje v žkm 12,560 - 12,6 do ochranného pásma trati Pňovany - Bezručice, vás upozorňujeme na zemní kabelovou trasu ve správě SEE Plzeň - viz přiložená situace. Požadujeme předložit projektovou dokumentaci s přesnou situací a specifickými podmínkami stavby v následujícím stupni PD.

Vypracováno dne: **18.10.2022**

podpis: **Eliášová Radka**

