

Zákres sítí

Město/katastr : Cebiv

Čtvrť/Ulice :

č.p./p.p.č. : 1397/3

Číslo jednací : 03/241122

Č.j. v knize : 8876/22/02/Z

Za účelem : silnice III/20156 a III/2021, oprava komunikace

Žadatel : SG Geotechnika a.s.

Stupeň : zakres sítí

Provoz vodovodů : Stříbro, Josef Nováček, 602457269, jnovacek@vodakva.cz

Provoz kanalizací : Stříbro, Ing. Miroslav Heřman, 606621313, mherman@vodakva.cz

Zakreslil : Petr Hufeisl (602182341, phufeisl@vodakva.cz)

Vodohospodářská zařízení jsou na situaci zakreslena informativně dle stávající dokumentace Vodakvy. Zařízení je nutno upřesnit vytýčením na místě. Přesné vytýčení vodohospodářských zařízení vám zajistí naše příslušné provozy.

Požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace min. 1,5 m od líce potrubí na obě strany.

Stávající poklapy vodovodních a kanalizačních zařízení ve správě Vodakvy budou upraveny na novou niveletu terénu.

Tento doklad nenahrazuje vyjádření k územnímu - stavebnímu řízení.

Další stupeň PD požadujeme předložit k vyjádření.

Při dalším jednání ohledně předmětné akce používejte prosím příslušné číslo jednací.

CO : vlastní,

Datum : 24.11.2022

Podpis :

**Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.**

Zapsáno v OR KS Plzeň pod č. B 375

Studentská 328/64

(6)

360 07 Karlovy Vary - Doubí

