

| VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK    |                                                                                                                 |                |            |                     |              |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------------|--------------|
| NÁZEV ZAKÁZKY             |                                                                                                                 |                |            |                     |              |
| MODERNIZACE LED OSVĚTLENÍ |                                                                                                                 |                |            |                     |              |
| SPISOVÁ ZNAČKA:           | CN/153/CN/23                                                                                                    | ČÍSLO JEDNACÍ: | 5463/23/CN | SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ: | P23V00000674 |
| ODKAZ - EZAK:             | <a href="https://ezak.cnpk.cz/contract_display_10815.html">https://ezak.cnpk.cz/contract_display_10815.html</a> |                |            |                     |              |
| ZADAVATEL:                | Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III                                                                      |                |            |                     |              |
| SÍDLO:                    | Jeřabinová 96, Rokycany, 337 01                                                                                 |                |            | IČO:                | 18242171     |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:      | Ing. Irena Vostrá - ředitelka                                                                                   |                |            |                     |              |
| POVĚŘENÁ OSOBA:           | Kotvová Jana                                                                                                    |                |            |                     |              |
| ADMINISTRÁTOR:            | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace                                                        |                |            |                     |              |
| SÍDLO:                    | Vejpřnická 663/56, 318 00 Plzeň                                                                                 |                |            | IČO:                | 72046635     |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:      | Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka                                                                                |                |            |                     |              |
| POVĚŘENÁ OSOBA:           | Bc. Petra Matějková                                                                                             |                |            |                     |              |
| E-MAIL:                   | petra.matejkova@cnpk.cz                                                                                         |                |            |                     |              |
| DRUH VZ:                  | Dodávky                                                                                                         | REŽIM VZ:      | VZMR       | DRUH ŘÍZENÍ:        | III.sk. VZMR |

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 30. a 31. 8. 2023 byly doručeny žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace od více dodavatelů, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

#### Dotaz č. 1:

V PD na straně 6 je uvedeno "Pro modernizaci nelze využít stávající elektroinstalaci" s tímto tvrzením plně souhlasíme. Dle našeho názoru je možné zachovat pouze přívod do učebny.

V PD na straně 14 je uvedeno "Realizace projektu je možná za plného provozu díky návrhu instalace nových svítidel na stávající stavební konstrukce za využití el. rozvodů." Dle našeho názoru není možné zachovat stávající kabeláž a je nutné vytvořit novou včetně tras. Prosíme o informace jakou má přestavu provozovatel o jednotlivém uzavírání dotčených učeben.

#### Odpověď zadavatele:

- rozpor nevidíme

- bude využit pouze přívod k učebně / ovládacímu prvku
- v učebně bude proveden nový rozvod, jak je uvedeno
- práce budou probíhat v koordinaci s vedením školy tj. v době, kdy není využita konkrétní učebna
- nelze vyloučit práce ve večerních / nočních hodinách, resp. práce o víkendech
- je uvedeno „za plného provozu“ nebo-li není počítáno s uzavírkou budovy a jejím odstavením mimo provoz

- uchazeč toto musí zohlednit v nabídkové ceně a popsat způsob, jak bude zakázku realizovat vč. úklidových prací vhodně zvolených podle toho jak navrhne postup a technologie instalace

**Dotaz č. 2:**

rád bych se zúčastnil výběrového řízení na výměnu osvětlení SŠ Jeřabinová. Je možná obhlídka místa prosím? Pokud ano, tak kdy a na koho se mohu obrátit?

**Odpověď zadavatele:**

Po telefonické domluvě si mohou určitě domluvit schůzku na prohlídku budovy. Telefon na našeho pana údržbáře je 728 901 222.

**Dotaz č. 3:**

1 v technické zprávě je uvedena norma ČSN EN 12193, což je norma pro osvětlení sportovišť, byla asi myšlena 12464-1.

2 - pro jednotlivé místnosti nejsou uvedeny rozměry a výšky, nelze provést výpočet, prohlídka místa plnění není.

3 - chybějící popis fungování DALI systému, včetně místa ovládání a umístění prvků.

**Odpověď zadavatele:**

1 - Ano, omlouváme se za chybu v dokumentaci, správně je ČSN EN 12464-1 ve znění s účinností od 06/2022. Dokumentaci upravíme

2 - dokumentace nebyla provedena v tomto rozsahu, bylo dopředu stanoveno se zadavatelem v jakém rozsahu zpracujeme.

díky řízení protokolem DALI bude provedeno při instalaci měření skutečnosti a nastavení dle podmínek každé místnosti, tj výpočet předem není nutný (běžná praxe u chytrého osvětlení)

navržené parametry světel toto umožňují a proto není nutný výpočet předem

3 - jedná se o obecně známý protokol využívaný pro řízení světelných soustav, protokol je stanoven jako průmyslový standard od roku 1984 pro odborné firmy - uchazeče není nutné uvádět jeho popis. případně je dostupný z veřejných zdrojů pro ty, kteří se s tímto protokolem nesetkali - pak bych je ovšem neviděl jako firmy, které se mohou kvalifikovat k realizaci

umístění prvků řídicího systému je odvislé od výrobce, proto není uvedeno aby nedošlo k námitce na parametr, který je návodný na konkrétního výrobce / dodavatele

místo ovládání nové světelné soustavy bude vycházet z realizační části nových rozvodů v učebně. Může, ale nemusí, kopírovat stávající místo. Zvolení místa je na dodavateli podle jím dodávaných výrobků s tím, že je zpravidla přihlédnuto k zavedeným zvyklostem a přáním investora.

**Upozornění:**

Vzhledem k úpravě zadávacích podmínek zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek do **11. 9. 2023 do 9:00 hodin**.

V Plzni

**Bc. Petra Matějková**  
administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace

