


PŮDORYS 1.NP - KOTELNA NAVRHOVANÝ STAV M 1:50



LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

- 16 - EXPANZNÍ ZAŘÍZENÍ SESTAVA DVOUČERPADLOVÉHO EXPANZNÍHO AUTOMATU SKLÁDAJÍCÍ SE Z ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY, ZÁKLADNÍ NÁDOBY VG1000 OBJEM 1000 LITRŮ A PŘÍSLUŠNÉ PŘÍPOJOVACÍ SOUPRAVY G5/4"
- 17 - TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA S MEMBRÁNOU OBJEM 80 LITRŮ PN6
- 18 - VÍŘIVÝ FILTR - FILTR HRUBÝCH NEČISTOT DN25
- 19 - ODDĚLOVACÍ ČLEN DN25 PRO PŘÍMÉ DOPLŇOVÁNÍ Z ROZVODU PITNÉ VODY BEZ VODOMĚRU
- 20 - PLNĚ AUTOMATICKÉ ZMĚKČOVACÍ ZAŘÍZENÍ, OBJEMOVÉ ELEKTRONICKÉ ŘÍZENÍ, VÝKON 3m3/hod + REGENERAČNÍ SŮL + SADA PRO MĚŘENÍ TVRDOTI, MONTÁŽNÍ BLOK, HADICE
- 21 - DÁVKOVACÍ ČERPADLO G3/4" + IMPULZNÍ VODOMĚR DN20 Qn=2,5m3/hod DÁVKOVÁNÍ INHIBITORU DO PRŮTOKU 3m3/hod, INHIBITOR P3 FERROLIX 8355 SE DÁVKUJE V POMĚRU 0,3kg/1m3
- 49 - NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY OBJEM 1000 LITRŮ TL. IZOLACE 100mm, ELEKTRICKÁ TOPNÁ VLOŽKA 9kW/400V VČETNĚ REGULACE, TRVALÝ VÝKON TEPLÉ VODY 1551/h PŘI VÝSTUPNÍ TEPLOTĚ TEPLÉ VODY 60°C, VÝKON 90,2kW, PRŮTOK TOPNÉ VODY 3,8m3/h, H=35kPa , HMOTNOST cca 410kg
- 50 - NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY OBJEM 1000 LITRŮ TL. IZOLACE 100mm, ELEKTRICKÁ TOPNÁ VLOŽKA 9kW/400V VČETNĚ REGULACE, TRVALÝ VÝKON TEPLÉ VODY 1551/h PŘI VÝSTUPNÍ TEPLOTĚ TEPLÉ VODY 60°C, VÝKON 90,2kW, PRŮTOK TOPNÉ VODY 3,8m3/h, H=35kPa , HMOTNOST cca 410kg
- 51 - NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY OBJEM 1000 LITRŮ TL. IZOLACE 100mm, ELEKTRICKÁ TOPNÁ VLOŽKA 9kW/400V VČETNĚ REGULACE, TRVALÝ VÝKON TEPLÉ VODY 1551/h PŘI VÝSTUPNÍ TEPLOTĚ TEPLÉ VODY 60°C, VÝKON 90,2kW, PRŮTOK TOPNÉ VODY 3,8m3/h, H=35kPa , HMOTNOST cca 410 kg
- 52 - TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA S MEMBRÁNOU PRO PITNOU VODU OBJEM 300 LITRŮ PN10 VČETNĚ PROPLACHOVACÍ ARMATURY S UZAVÍRANÍM A VYPOUŠTĚNÍM DN65/PN16, HMOTNOST 60kg
- 53 - ELEKTRONICKÉ OBĚHOVÉ NEREZOVÉ ČERPADLO CÍRKULACE TV Q=10m3/h, H=10m, 230V
- 54 - ELEKTRONICKÉ OBĚHOVÉ NEREZOVÉ ČERPADLO CÍRKULACE TV Q=10m3/h, H=10m, 230V

ROZVOD VNITŘNÍ KANALIZACE:

NAD PODLAHOU BUDE PRO ODVOD VODY OD POJISTNÝCH VENTILŮ A PRO ODVOD NEUTRALIZOVANÉHO KONDENZÁTU ODPADNÍ POTRUBÍ Z POLYPROPYLENU ODOLÁVAJÍCÍ VYŠŠÍM TEPLOTÁM TYPU – HT. POTRUBÍ BUDE UKONČENO NAD NOVOU PODLAHOVOU

TLAKOVÉ ZKOUŠKY NOVÉHO ODPADNÍHO POTRUBÍ BUDOU PROVEDENY DLE ČSN 75 6760 A ČSN EN 12 056–5

ROZVOD STUDENÉ VODY:

VEŠKERÝ ROZVOD STUDENÉ I TEPLÉ VODY DO STROJOVNY BUDE PROVEDEN Z CELOPLASTOVÝCH TRUBEK Z PP–RCT TYPU EVO SPOJOVANÉ POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM. ZÁVITOVÉ SPOJE BUDOU POUZE U ARMATUR. PŘI MONTÁŽI ROZVODŮ VODY JE NUTNO DODRŽET TECHNOLOGICKÝ POSTUP VÝROBCE. POTRUBÍ VČETNĚ TVAROVEK BUDOU OPATŘENY TEPELNOU IZOLACÍ.

ZJEDNODUŠENÝ NÁVRH ROZVODU STUDENÉ I TEPLÉ VODY JE DLE ČSN EN 806–3. ROZVOD STUDENÉ I TEPLÉ VODY BUDE PROVEDEN DLE ČSN 73 6660 A ČSN EN 806–4.

LEGENDA POTRUBÍ:

- ROZVOD STUDENÉ PITNÉ VODY
- ROZVOD UPRAVENÉ VODY
- ROZVOD TEPLÉ VODY
- ROZVOD CÍRKULACE TEPLÉ VODY
- ODPADNÍ KANALIZACE
- DOPLŇOVÁNÍ CHEMIE

AUTORIZACE :  
Ing. M. ČERMÁK  
ČKAIT 0004079

VÝTISK:

INVESTOR:	Píseňský kraj, Škroupova 1760/18, 301 00 Píseň			<div><div><div>projekt</div><div><div>ČKJ</div></div><div>www.ckj.cz</div></div><div>ČKJ Projekt, spol. s r.o. Doležalova 1059, 198 00 Praha 9 IČ: 452 80 495 kancelář: Daliměřická 1418/12 102 00 Praha 10 mob. +420 603 801 400 E-mail: projekt@ckj.cz</div></div>
STAVBA:	REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY ROKYCANSKÉ NEMOCNICE			
MÍSTO STAVBY:	Rokycanská nemocnice, Voldušská 750, 337 01 Rokycany			
VYPRACOVAL:	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	GPI KOORDINOVAL:		
JIRÍ SEIDL	Ing. M. ČERMÁK	Ing. M. ČERMÁK		
OBJEKT:	D.1 SO-01 KOTELNA			
ČÁST:	D.1.1.4.a ZTI - ROZVOD VODY A KANALIZACE			
VYKRES:	PŮDORYS 1.NP - KOTELNA Navrhovaný stav			
FORMÁT:	A4	MĚŘITKO:	ČKJ: 10/2022-P39	Č. PŘÍLOHY:
DATUM:	03/2023	M 1:50		D.1.1.4.a-ZTI-V04
STUPEŇ PD:	DZSOPS	STUPEŇ PD:	DZSOPS	
SOURCE:	D1 Stavění objektu			
Tento výkres je majetkem společnosti ČKJ Projekt, spol. s r.o. Nemí být použit a kopírován třetí osobou, či jinak s ním nakládáno bez souhlasu společnosti.				