

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5					
NÁZEV ZAKÁZKY					
<b>VÝCHODNÍ PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE V HORAŽĎOVICÍCH</b>					
SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/162/CN/23	ČÍSLO JEDNACÍ:	5903/23/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P23V00000501
ODKAZ - EZAK:	<a href="https://ezak.cnpk.cz/contract_display_10643.html">https://ezak.cnpk.cz/contract_display_10643.html</a>				
ODKAZ VVZ:	-				
ODKAZ TED:	-				
<b>ZADAVATEL:</b>	<b>Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o.</b>				
SÍDLO:	Blatenská 314, Horažďovice, 341 01	IČO:	26360870		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Ing. Martin Grolmus – předseda rady jednatelů, Ing. Ondřej Provalil, MBA – místopředseda rady jednatelů				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Martin Grolmus				
<b>ADMINISTRÁTOR:</b>	<b>Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace</b>				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. René Hartman				
E-MAIL:	<a href="mailto:rene.hartman@cnpk.cz">rene.hartman@cnpk.cz</a>				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Podlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	ZPŘ
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP – 32. výzva; CZ.06.04.03/00/22_032/0001989				
POŘADOVÉ ČÍSLO VZ V ISKP:	00001930				
HASH VZ V ISKP:	2hTLxVZ				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 20. 9. 2023 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.


**Dotaz č. 1:**

- U objektu SO 001 Východní přístavba je položka na ocelové výměny prostupu ve stropě:

82	K	4109-2-020	Dodávka a montáž ocelových prvků výměny prostupu 1200/1200 mm ve stropě nad 3.NP včetně povrchové úpravy	ks	1,000
----	---	------------	--	----	-------

Nenašli jsme, z jakých profilů mají být ocelové výměny provedeny. Prosíme o doplnění specifikace k ocelovým prvkům a uvedení jasně daného množství v tunách.

**Odpověď zpracovatele PD:**



**JEDNÁ SE O TYPOVÉ VÝMĚNY STROPNÍHO PANELOVÉHO SYSTÉMU DLE ZVOLENÉHO VÝROBCE, KTERÉ BUDOU SOUČÁSTÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE DODAVATELE.**

**Dotaz č. 2:**

Ve výkazu výměr chybí pro zámečnický prvek Z2 položka pro dodávku. V soupise je uvedena pouze montáž Z2.

**Odpověď zpracovatele PD:**

**VIZ VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4**

**Dotaz č. 3:**

Ve VV je u položky č. 353 chybně uvedeno označení zámečnického výrobku:

353	M	M-767-2-020	zábrana proti vstupu pod schodiště - Jackel 60/60/3 mm, včetně pozinkování, viz. ozn. <b>Z4</b>	kg	181,000
-----	---	-------------	---	----	---------

Jedná se o prvek Z3. Prosíme o opravu VV.

**Odpověď zpracovatele PD:**

**OPRAVENO JIŽ V RÁMCI VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4**

**Dotaz č. 4:**

Žádáme o doplnění informací k vnitřním žaluziím. Budou ovládané ručně nebo elektricky, napojené na nějaký systém? Nebudou vadit při větrání připojeného na EPS?

D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy			
417	K	7869-2-010	Dodávka a montáž vnitřních žaluzií na jižní fasádě spojovacího krčku	m2	53,308

**Odpověď zpracovatele PD:**

**JEDNÁ SE O KLASICKÉ VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE, SVISLÉ PRUHY LÁTKY ZAVĚŠENÉ POMOCÍ HÁČKŮ NA NOSNÉM PROFILU S KOLEJNÍČKOU. OVLÁDANÍ MANUÁLNĚ, NEBUDOU PŘIPOJENA NA ŽÁDNÝ SYSTÉM. VĚTRÁNÍ VADIT NEBUDOU, OTEVÍRAVÉ KŘÍDLO PROSKLENÍ SE VYKLÁPÍ SMĚREM VEN.**



**Upozornění:**

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

**Ing. René Hartman**  
administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,  
příspěvková organizace