



VZOROVÁ REVIZNÍ ŠACHTA (S PREFABRIKOVANÝM DNEM) PRO POTRUBÍ DO DN 600


PŘÍČNÝ ŘEZ (VARIANTA S KŮNUSEM)



PŮDORYS



PŘÍČNÝ ŘEZ (VARIANTA S PŘECHODOVOU DESKOU)



LEGENDA:

OZNA Č.	POPIS MATERIÁLU
1	POKLOP KRUHOVÝ KATEGORIE "A", "B" NEBO "D" Ø600 DLE TŘÍDY ZATÍŽENÍ
2	VYROVNÁVACÍ PRSTENCE NA ŠACHTY: 2a TBW-Q 600/40/120 2d TBW-Q 600/100/120 2b TBW-Q 600/60/120 2e TBW-Q 600/120/120 2c TBW-Q 600/80/120 2f TBW-Q šikmý prstěnc (spád 3%)
3	3a KONUS TBR-Q 1000-600/120 KPS+LS 3b PŘECHODOVÁ DESKA TZK-Q 1000(600)/200
4	TBS-Q 1000/1000/120 LS
5	TBS-Q 1000/500/120 LS
6	TBS-Q 1000/250/120 LS
7	7a TBZ-Q 1000/500 LS 7b TBZ-Q 1000/800 LS
8	PODKLADNÍ BETON B7,5; TL. 100 mm - SAP 2a
9	POD POKLOP - MALTOVÉ LOŽE - CEM. MALTA MC25 - SAP 3b ODOLNÁ PROTI MRAZU A NACI MIN. 50°C (NEPROPUSTNÁ - MIN. PŘILNAVOST 1 MPa)

POZNÁMKA: TĚSNĚNÍ MEZI ŠACHTOVÝMI PREFABRIKOVANÝMI DÍLCI BUDE POMOCÍ GUMOVÝCH TĚSNĚNÍ S BRÝTY.

Výpracoval		Projektant	
Milan Krejčík		Ing. Jan Petrmichl	
Investor: Město Dobřany, Náměstí T.G.M. 1, 334 41 Dobřany		Ostravská 169, 339 01 Klatovy www.cevak.cz, IČO: 60849657	
Číslo zakázky		9425008P00022	
Formát		2 x A4	
Datum		2/2022	
Účel		DPS	
Číslo kopie			
Měřítko		Číslo výkresu	
1 : 25		D.4	

DOBŘANY - PLZEŇSKÁ UL.

OBNOVA KANALIZAČNÍHO A VODOVODNÍHO ŘÁDU

VZOROVÁ REVIZNÍ ŠACHTA SO1