

Váš dopis zn.:	
Ze dne:	
Naše značka:	94/20/P
Vyřizuje:	Ing.Radka Perlíková
Kontakt:	371 513 512 radka.perlikova@voss.cz
Datum:	18.3.2020

**MP technik spol. s r.o.**  
**Václav Šperl**  
**Francouzská 149**  
**345 62 Holýšov**

**Věc:** Stanovisko k existenci sítí  
**Akce:** Rokycany – ulice Mládežníků – přípojky viz.zájmové území  
**Žadatel:** Václav Šperl

V zájmovém území výše uvedené stavby **se nachází** podzemní zařízení **vodovod, kanalizace** ve správě naší společnosti (viz.**orientační zákres** na přiložené situaci).

Akci je možné provádět za těchto podmínek :

**v dostatečném předstihu před zahájením prací bude informován pracovník příslušného provozu a bude s ním projednán způsob a průběh provádění prací v místě souběhu a křížení se zařízením ve správě naší společnosti, včetně vytyčení**

**vodovod – středisko Vodovody – Jan Sýkora, 601 090 825, jan.sykora@voss.cz**

**kanalizace – středisko Kanalizace – Bc.Radek Ježák 601 390 759, radek.jezak@voss.cz**

- při provádění terénních úprav požadujeme, aby byla zachována hloubka uložení stávajícího potrubí
- v případě navýšení či snížení stávajícího terénu více jak o 50 cm, požadujeme předložit návrh řešení ochrany stávajícího potrubí před poškozením a zámrzem k odsouhlasení.
- **před zahájením akce je nutné provést vytyčení těchto sítí, po dobu výstavby je třeba sítě plně respektovat**
- **při křížení nebo souběhu dodržet ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení**
- zachovat veškeré dotčené nadzemní části, t.j. poklopy šachet, šoupat, hydrantů apod.
- u nadzemních částí staveb a konstrukcí, pevně spojených se zemí, požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu **1,5 m** od vnější hrany potrubí na obě strany
- případné zemní práce 1 m od hrany potrubí je možno provádět pouze ručně
- v ochranném pásmu zařízení není možné rovněž provádět výsadbu stromů apod.
- **v místech, kde dojde ke křížení nebo souběhu s naším zařízením je nutné přizvat provozní středisko ke kontrole prováděných prací v průběhu výstavby**
- v průběhu výstavby musí být zachován bezporuchový provoz stávajících vodovodů
- zákres sítí je pouze orientační
- **platnost potvrzení 1 rok**

**Vyjádření nenahrazuje souhlas k případnému napojení na vodovod a kanalizaci ve správě naší společnosti.**

**Ing.Radka Perlíková**  
vedoucí oddělení technicko-provozní činnosti  
a zákaznického centra

**Příloha: 1 x situace**

**Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.**


Jiřího Dimitrova 1619 • 356 01 Sokolov

Provoz Rokycany: Stehlíkova 131/2 • 337 01 Rokycany

Tel.: 601 279 279 • E-mail: info@voss.cz • www.voss.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl C 2378 vedená u Krajského soudu v Plzni.

IČ: 45351325 • DIČ: CZ45351325

  
VODOHOSPODÁŘSKÁ  
SPOLEČNOST SOKOLOV s. r. o.  
provoz Rokycany  
technik

Čj. 94/2017 ze dne 18.3.2020

