

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 5					
NÁZEV ZAKÁZKY					
VÝSTAVBA NOVÉ HALY V DÍLNÁCH SŠ KRALOVICE					
SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/170/CN/23	ČÍSLO JEDNACÍ:	7608/23/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P23V00000490
ODKAZ - EZAK:	<a href="https://ezak.cnpk.cz/contract_display_10632.html">https://ezak.cnpk.cz/contract_display_10632.html</a>				
ODKAZ VVZ:	<a href="https://vvz.nipez.cz/vyhledat-formular/b722d271-d9da-4509-bd65-6cfa0b460c76">https://vvz.nipez.cz/vyhledat-formular/b722d271-d9da-4509-bd65-6cfa0b460c76</a>				
ODKAZ TED:	-				
ZADAVATEL:	Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32				
SÍDLO:	nám. Osvobození 32, Kralovice 331 41	IČO:	00077704		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Milan Oravec - ředitel				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Milan Oravec				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Bc. Ladislav Pešička				
E-MAIL:	Ladislav.pesicka@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Podlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	Otevřené řízení
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP – 43. výzva – Střední školy- SC 4.1 (PR)				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 28. 11. 2023 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

#### Dotaz č. 1:

Uchazeč našel rozpor mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr. Ve výkaze výměr v objektu *D.1.1.2 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ (ASŘ)* je parotěsná zábrana specifikována jako pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny (pol. č. 137). V projektové dokumentaci ve výkrese *D-1-1-B-51-Skladby konstrukcí-text* je tato položka specifikována jako za studena samolepicí pás z modifikovaného asfaltu s hliníkovou vložkou se skelnou mřížkou s nízkou požární zátěží o tloušťce 0,4mm.

Žádám zadavatele o upřesnění položky a případnou změnu výkazu výměr.

#### Odpověď zadavatele:

Předpokládáme, že se jedná ve výkazu výměr o položku č. 127 v části *D.1.1.2 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ (ASŘ)*, jelikož položka 137 je „geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2“.

Platná je položka uvedená ve výkrese *D-1-1-B-51-Skladby konstrukcí-text*. Výkaz výměr byl upraven, ve kterém je položka č. 127 v části *D.1.1.2 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ (ASŘ)* opravena a je nahrán v detailu zakázky v sekci „Zadávací dokumentace“.

**Upozornění:**

Vzhledem ke změně zadávací dokumentace zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek do **7. 12. 2023 do 10:00 hodin**.

**Příloha:**

- Aktualizovaný rozpočet a výkaz výměr s označením PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝSTAVBU NOVÉ HALY V DÍLNÁCH SŠ KRALOVICE [zadání] V3, který je nahrán v detailu zakázky v sekci „Zadávací dokumentace“.

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

**Bc. Ladislav Pešíčka**  
administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace