

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1					
NÁZEV ZAKÁZKY					
GYMNÁZIUM LUŽKA PIKA, PLZEŇ, OPAVSKÁ 21 – REKONSTRUKCE ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ					
SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/229/CN/23	ČÍSLO JEDNACÍ:	242/24/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P23V00000848
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_10989.html				
ODKAZ VVZ:	-				
ODKAZ TED:	-				
ZADAVATEL:	Gymnázium Lužka Pika, Plzeň, Opavská 21				
SÍDLO:	Opavská 21, Plzeň, 312 00			IČO:	49778102
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Aleš Janoušek				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Marcela Hrušková				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejpnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. René Hartman				
E-MAIL:	rene.hartman@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Podlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	ZPŘ
FINANCOVÁNO Z EU:	NE				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 16. 1. 2024 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

Dle TZ požaduje zadavatel u běžeckého oválu a sektorů jednovrstvý povrch CONIPUR EPDM tl. 13 mm. Standardně se však pro atletiku používá dvouvrstvý stříkaný povrch tl. 10+3 mm. Opravdu požaduje zadavatel jednovrstvý povrch, který je i výrazně dražší?

Odpověď zadavatele:

Dodržet TZ, tedy ponechat jednovrstvý povrch o tl. 13 mm.

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

Ing. René Hartman

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,

příspěvková organizace