

LEGENDA POTRUBÍ:

- přívod čistého vzduchu e1
- výfuk odpadního vzduchu ven i2
- přívod čistého vzduchu do objektu e2
- odvod znečištěného vzduchu z objektu i1
- samolepící syntetický kaučuk tl.10mm s Al polepem
- minerální vata tl.30mm s Al polepem
- požární izolace min. EI30-viz PBR

VEŠKERÉ SKUTEČNOSTI A ROZMĚRY JE NUTNO PROVĚŘIT PŘÍMO NA MÍSTĚ A ZOHLEDNIT. V PŘÍPĚ, ŽE SE LIŠÍ OD PŘEDPOKLADŮ V PROJEKTU, JE NUTNÁ KONZULTACE S PROJEKTANTEM. KOORDINACE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY BUDE PROVĚDENA PŘÍMO NA STAVBĚ

ZAŘÍZENÍ Č.1

potrubní ultratichý ventilátor
Ø125mm s doběhem
Qo=160m3/h, 80Pa,
spínání samostatným tlačítkem
(230V, 50Hz, max.27W),
hmotnost max.5,4kg

ZAŘÍZENÍ Č.1

potrubní ultratichý ventilátor
Ø125mm s doběhem
Qo=160m3/h, 80Pa,
spínání samostatným tlačítkem
(230V, 50Hz, max.27W),
hmotnost max.5,4kg

LEGENDA DVEŘÍ:

- mřížka nad dveřmi
600x200mm-dodávka projektu VZT
- dveře s dveřní mřížkou
-dodávka stavby
- dveře bez prahů, min. škvíra 15mm
-dodávka stavby

TATO ČÁST NENÍ SOUČÁSTÍ
ROZPOČTU A NEBUDE PROVÁDĚNA.

VZT POTRUBÍ BUDE VYSPÁDOVANÉ SMĚREM DO EXTERIÉRU
VŠECHNY DVEŘE NUCENĚ VĚTRANÝCH MÍSTNOSTÍ BUDOU PROVEDENY BEZ PRAHŮ, POPŘ. S DVEŘNÍ MŘÍŽKOU

VESTAVBA UČEBEN, REKONSTRUKCE BYTŮ A PŘÍSTAVBA VÝTAHU – INTERNÁT SSŽ A ŽS PLANÁ				
Místo stavby:	parc. č. st. 1719, 1900 a 2130/7 k. ú. Planá u Mariánských Lázní, Plzeňský kraj		Stupeň PD: prováděcí projekt	
Investor :	Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá, Kostelní 129, Planá		Otisk aut.razítka:	
Část projektové dokumentace:	VZDUCHOTECHNIKA			
Obsah :	PŮDORYS 1NP - jižní část objektu			
Výkres č. :	D.1.4.4) 03	Datum: 09/2022		Meřítko: 1:50
Autor. projektant:	Ing.Radek Spurný			
Vypracoval:	František Klíma			