

ZPRACOVATEL ČÁSTI		Ing. Tomáš Kosiňhřz, AČ: 0201226		Ing. T. Kosiňhřz, BONEBITE s.r.o., Kř Mlýnu 2, Stěnovice	
HŘP:		SPŠ dopravní Plzeň, Karlovarská 99, Plzeň		MĚŘITKO: 1 : 1 50	
ZMĚNA		DATUM		ZAKÁZKA Č.: 22/15	
-		-		10/2022	
-		-		420x420	
-		-		PANE Č.: 1 : 1 50	
OBSAH:		Přikopnutí 290, Plzeň 5 - Křmice		STUPEŇ: VZT - nucené větrání	
AKCE:		Vybudování technologické opravy jímky ve stávající dílně automobilu na adrese: Křmice, Přikopnutí 290, Plzeň 5 - Křmice		PROJEKT: VZT - nucené větrání	
MÍSTO STAVBY:		Přikopnutí 290, Plzeň 5 - Křmice		PROJEKT: VZT - nucené větrání	
RAZITKA:		Ing. Jiří Kosiňhřz projektová a inženýrská činnost Tř. 28. října 1294/17, Č. Budějovice IČO 06039006, Tel.: 728 377 443		ČÍSLO VÝKRESU: D1.4.3.2	

± 0,000 = 387,69 m.n.m Bp		Jméno	
		-	



POZNÁMKY:

osazení ventilátoru proběhně přes pružné manžety. Zortžení Z1 – všechny prvky zařízení budou vodíť propojeny o uzeměny na centrálním zemním místě v souladu provedení Alex.

poz.1: umístění nasdvacích otvorů provede dodavatelská společnost in–situ.

poz.2: předpokládá se výškové umístění spodní hrany potrubí je –1,000, přesné umístění bude zkontrolováno dodavatelem technologie in–situ. potrubí bude vyspddovdno směrem do jímky v min. sklonu 1%.

