

Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ / Změna nebo doplnění zadávací dokumentace dle § 99 ZZVZ

Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Ing. Martina Tyrová	tel.:	377 172 516
č.j.:	14336/24/SÚSPK-P	email:	martina.tyrova@suspk.eu

Veřejná zakázka:	
II/180 sjezd I/27 - OK Štěnovice	
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	49 800 000,00 Kč
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Předmět plnění VZ:	Stavba řeší provedení opravy silnice II/180 v úseku OK Štěnovice včetně - po sjezd I/27 v délce 4,8 km.
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P24V00000059

Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1

Zadavatel obdržel dne	07.02.2024	žádosti o objasnění zadávacích podmínek, které byly vyhodnoceny jako žádost o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 ZZVZ. Žadatelé o vysvětlení zadávací dokumentace ve svých žádostech uvádějí:
1	Zadavatel uvádí v zadávací dokumentaci požadavek na svodidlový systém zádržnosti N2 se sloupky v rozmezí po 2 metrech a poukazuje na konkrétního dodavatele na trhu. Požadavek je ze strany zadavatele diskriminační. Základním parametrem pro návrh svodidel je úroveň zadržetí, dynamický průhyb, pracovní šířka a případně výška obruby, pokud bylo svodidlo při nárazové zkoušce osazeno na obrubě (viz. TP114). Vymezením technických podmínek nesmí bezdůvodně (nebo účelově) zvýhodnit či znevýhodnit některé dodavatele. Pokud by technické podmínky byly stanoveny bezdůvodně přísně, mohlo by jít o jednání, které brání řádné hospodářské soutěži. Prosíme o úpravu technické specifikace.	
2	V soupisu prací, 01 - STAVEBNÍ ČÁST, u položky č. 41, kód 915231112, "Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní" je uvedena výměra 1.432,000 m2. Po prostudování projektové dokumentace se Uchazeč domnívá, že je tato výměra nadhodnocena; především výměra V13a = 1.380,000 m2 neodpovídá rozsahu PD; i s ohledem na skutečnost, kterou uvádí Poznámka v ceníku URS, že množství měrných jednotek se u položek 915 23 určuje v m2 stříkané plochy bez mezer. Žádáme zadavatele o informaci, zda výměra 1.432,000 m2, u položky č. 41, kód 915231112, "Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní" odpovídá projektové dokumentaci a plocha je uvedena v m2 STŘÍKANÉ PLOCHY BEZ MEZER.	

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:

ad.1	V soupisu prací a technické zprávě zadavatel obecně uvádí požadovanou normovou úroveň zadržetí N2 s rozmezím sloupků po 2 metrech. Požadavek zadavatel tudíž nepoukazuje na konkrétního dodavatele na trhu nebo značku výrobku a není diskriminační.
ad.2	Zadavatel předkládá upravený soupis prací, kde je výměra upravena.

Zadavatel na základě výše uvedených dotazů a na základě vlastního potěškání zadávacích podmínek v kontextu zadávací dokumentace mění zadávací podmínky dle § 99 odst. 1 ZZVZ:

V rámci objasnění byl upraven soupis prací.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají beze změny.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **28. 02. 2024 do 9 hodin.**

Přílohy: Příloha č. 3 - soupis prací ve znění vysv.ZD č. 1

ZD ve znění vysv. ZD č. 1

Datum vyhotovení:

08.02.2024

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky