



○ návrh skladby opravy krytu sil. III.tř. :

— KRYTOVÁ VRSTVA — ACO 11+ 50/70V	tl. 50mm	ČSN EN 13108-1, TKP kap. 7
— SPOJOVACÍ POŠTRÍK PS CP V MNOŽSTVÍ MIN. 0,35kg/m ²		ČSN 73 6129, TKP kap. 26
— LOŽNÁ VRSTVA — ACL 16 S 50/70	průměr. tl. 70mm (min. tl. 50mm)	ČSN EN 13108-1, TKP kap. 7
— S LOKÁLNÍ VYROVNÁNÍM PŘÍCHOZEHO PROFILU		
— SPOJOVACÍ POŠTRÍK PS CP V MNOŽSTVÍ MIN. 0,4kg/m ²		ČSN 73 6129, TKP kap. 26

— oprava zbylých třtin a spár podle TP 115 s aplikací geokompozitu s min. pevností 100 kN/m dle TP 147 a předpisu jeho výrobce — přičné spoje, podélné spáry projevující se do spodních vrstev konstrukce vozovky (znatelné i po odfrézování krytu)

— OČIŠTĚNÍ POVRCHU A ODBORNÁ PŘEHLIHDKA STAVU POVRCHU ZA ÚČELEM VÝBĚRU MÍST K LOKÁLNÍM OPRAVÁM

— VYFRÉZOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÉ VRSTVY KRYTU V PRŮMĚRNÉ TL. cca 40mm

— STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE VOZOVKY

Index	Datum	Popis změny					Zprac.

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

GENERALNÍ PROJEKTANT OPROUDĚNÝ PROJEKTANT STAVBY OPROUDĚNÝ PROJ. OBJEKTU – SO VYPRACOVAL KONTROLOVAL MÍSTO STAVBY OBJEDNATEL	SUDOP Project Plzeň a.s. JAN MIŠKA JAN MIŠKA tel.733 188 071 ING. KAREL NOUL obec Staňkov, Trnkova ul. síl. III/193 AB KSOVS Píseňského kraje p.o., obec Staňkov
--	--

SUDOP Project Plzeň a.s.
 projekty, inženýrství, stavby
 Těchovské 35, 301 25 PÍSEŇ
 Tel: 377 328 106, Fax: 377 328 107
 E-mail: sudop@sudop-plzen.cz

AKCE:

III/193 46 Staňkov – Trnkova ulice rekonstrukce

STAVEBNÍ OBJEKT: **SO 101 KOMUNIKACE**

OBSAH:

PODÉLNÝ PROFIL síl. III/193 46 Trnkova ul.

ČÍSLO ZAKAZKY	544-19-1
DATUM	2/2021
FORMÁT	KOP
ČÁST DOKUMENTACE	C.1
MĚRITKO	ČÍSLO VÝKRESU
1:500/50	3a