

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

Akce: II/201 Mariánská Týnice, úprava napojení a odvodnění
Stupeň PD: DUSP
Datum: 17.5.2023
Místo: Mariánský Týnec 1, 331 41 Kralovice

Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou záznamu.
Omluveni:
Nepřítomni:

V úvodu jednání byli všichni seznámeni s návrhem, ve kterém už byly zapracovány připomínky z předchozího jednání. Nad návrhem byla vedena diskuze. Na jednání bylo dohodnuto:

- Jako zábrana proti parkování aut na krajnici budou použity pískovcové bloky dle návrhu Ing. arch Soukupa. Bloky budou mít otryskaný povrch a barevně se budou shodovat se soklem na novém ambitu.
 - Podobu sloupků na sjezdu sklopných nebo lehce demontovatelných dodá Ing. arch Soukup.
 - Bylo navrženo, že povrch sjezdu, čelo propustky a úprava kolem vpusti budou tvořit kamenné žulové kostky. Pro návrh byla na jednání shoda na základě předloženého materiálu a tento bude zapracován do PD a následně, v rámci IČ, projednán s DOSS.
 - Obruba na sjezdu bude žulová štípaná.
 - Značka B28 nebude dále řešena v této akci. Její osazení v případě nezbytnosti bude řešeno samostatně.
-

PLZEŇ 17.05.2023

Zapsal(a): M. Bělohubá (Woring s.r.o.)

Příloha: Prezenční listina

