

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.1

NÁZEV ZAKÁZKY

ŠATNY PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ KŘIMICE

| | | | | | |
|-----------------------|---|----------------|------------|---------------------|--------------|
| SPISOVÁ ZNAČKA: | CN/56/CN/24 | ČÍSLO JEDNACÍ: | 1448/24/CN | SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ: | P24V00000121 |
| ODKAZ - EZAK: | https://ezak.cnpk.cz/contract_display_11166.html | | | | |
| ODKAZ VVZ: | | | | | |
| ODKAZ TED: | | | | | |
| ZADAVATEL: | Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 | | | | |
| SÍDLO: | Karlovarská 99, Plzeň, 323 00 | IČO: | 69457930 | | |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: | Ing. Irena Nováková - ředitelka | | | | |
| POVĚŘENÁ OSOBA: | Bc. Pavel Procházka | | | | |
| ADMINISTRÁTOR: | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace | | | | |
| SÍDLO: | Vejpnická 663/56, 318 00 Plzeň | IČO: | 72046635 | | |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: | Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka | | | | |
| POVĚŘENÁ OSOBA: | Ing. Tomáš Bek | | | | |
| E-MAIL: | tomas.bek@cnpk.cz | | | | |
| DRUH VZ: | Stavební práce | REŽIM VZ: | Podlimitní | DRUH ŘÍZENÍ: | ZPŘ |
| FINANCOVÁNO Z EU: | | | | | |

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 28.3.2024 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz:

Ve VV – Konstrukce zámečnické – položka č.37 – montáž stěn s výplní z drátěné sítě, šroubované – m2 – 453,361 – dle URS – je tato položka pouze jako montáž a neobsahuje dodávku stěn a ani jejich povrchovou úpravu. Dále v položce č.38 je demontáž stávajících stěn v m2 - 634,196. Myslím, že ve V.V. schází dodávka materiálu a výroba stěn + povrchová úprava – nejspíš v podobě nástřiku barev ze vzorníku RAL. Podle vysvětlení zástupce investora, na prohlídce stavby, by tyto stěny měly být nové.

Odpověď zpracovatele PD:

Byla provedena aktualizace ZD, konkrétně aktualizována Příloha č. 3 – Soupis prací a výkaz výměr (dále jen VV), a to v rozsahu doplnění nové položky VV na listě D1.1. – Architektonicko-stavební řešení č. 38 s názvem „Dodávka dělicích stěn – konstrukce z ocel profilů s výplní svařovaným pletivem vel. 50x50x3 mm, vsazeným a přivařeným do profilu WG 30“. Aktualizace byla provedena na základě zjištěného nesouladu VV s požadavky technické části projektové dokumentace.

Doplněná projektová dokumentace:

Příloha č. 3 – Soupis prací a výkaz výměr - NOVÝ Č.2

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni

Ing. Tomáš Bek

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace

v zastoupení Zadavatele