

patro	místnost	celkový počet	DN	Požadavky
Škola (stará budova, přístavba)				
1.NP	Vestibul, šatny, chodba hlavní, záchody	11	DN10-20	Regulační ventil + hlavice TRV, veřejné prostory ochrana proti zcizení
1.NP	kuchyně	7	DN10-20	Regulační ventil + hlavice TRV, veřejné prostory ochrana proti zcizení
1.NP	jídelna	9	DN10-20	Regulační ventil + hlavice TRV, veřejné prostory ochrana proti zcizení
2.NP	učebny, kabinety, kanceláře	42	DN10-15	Regulační ventil + hlavice TRV (5 ks) a IQ-TRV(37ks), veřejné prostory ochrana proti zcizení
3.NP	učebny, kabinety	37	DN10-20	Regulační ventil + hlavice TRV (5 ks) a IQ-TRV(32ks), veřejné prostory ochrana proti zcizení
4:NP	učebny, kabinety	35	DN10-20	Regulační ventil + hlavice TRV (6 ks) a IQ-TRV(29ks), veřejné prostory ochrana proti zcizení
Tělocvična a kinosál				
1.NP	Tělocvična	10	DN25	Regulační ventil + hlavice ručního ovládání
1.NP	Posilovna, šatny,chodba,kabinet	15	DN10-20	Regulační ventil + hlavice TRV (12 ks) a IQ-TRV(3ks), veřejné prostory ochrana proti zcizení
1.PP	Kryt CO (herna stolního tenisu)	9	DN10-15	Regulační ventil + hlavice TRV (9ks), veřejné prostory ochrana proti zcizení
1.NP	Kinosál	6	DN15-20	Regulační ventil + hlavice IQ-TRV(6ks), veřejné prostory ochrana proti zcizení
Objekt domova mládeže (ubytovna, internáty)				
1.NP	Kanceláře, sklady, dílny, herna-spol.místnost	28	DN10-20	Regulační ventil + hlavice TRV, veřejné prostory ochrana proti zcizení
2.NP	Kanceláře mistři, zasedací místnot, kuchyňka	25	DN10-20	Regulační ventil + hlavice TRV, veřejné prostory ochrana proti zcizení
3.NP	Pronájem kanceláře (firmy)	26	DN10-20	Regulační ventil + hlavice TRV, veřejné prostory ochrana proti zcizení
4.NP	Pokoje žáků, kancelář vychovatelky, herna	25	DN10-20	Regulační ventil + hlavice TRV, veřejné prostory ochrana proti zcizení
5.NP	Pokoje žáků, kancelář vychovatelky, herna	25	DN10-20	Regulační ventil + hlavice TRV, veřejné prostory ochrana proti zcizení
6.NP	Pokoje žáků, kancelář vychovatelky, herna	27	DN10-20	Regulační ventil + hlavice TRV, veřejné prostory ochrana proti zcizení
Celkem areál školy		337		

Poznámka: Výkresy, typy a velikost OT, DN armatur viz.příloha