

### Hlavní stavice (TUV, Okruh č.1)

Číslo	Popis	Dodavatel	Specifikace	Ks	DN/PN/Přip.	Dodávka	Kód komp.	Číslo regálu
RVUT1	Regulační ventil 2V	Siemens	VVF52.40-20E	1	DN40, PN25 (130°C), Přiruba, dp=58.8 kPa (pd=55.8 kPa)	standard	G1025	Tvárná litina
RVTUV1	Regulační ventil 2V	Siemens	VVF52.25-10E	1	DN25, PN25 (130°C), Přiruba, dp=53.9 kPa (pd=34.8 kPa)	standard	G1019	Tvárná litina
S7-1	Čerpadlo	Wilo	IL 65/120-4/2 ext. FM	2	DN65, PN16 (80°C), Přiruba, q=7.1 l/s, dp=73.9 (72) kPa, 7.8A, 400V, 3f	standard	0	Litina
C7	Čerpadlo	Wilo	TOP-Z 40/7 GG 3.ot	1	DN40, PN10 (55°C), Přiruba, q=0.4 l/s, dp=56.4 (42) kPa, 1.62A, 230V, 1f	standard	F2023	Litina
N7	Čerpadlo	Wilo	TOP-Z 40/7 GG 3.ot	1	DN40, PN10 (55°C), Přiruba, q=1.6 l/s, dp=52.3 (32) kPa, 1.62A, 230V, 1f	standard	F2023	Litina

### Výměníkové stanice Ubytovna (Západ Východ)

Číslo	Popis	Dodavatel	Specifikace	Ks	DN/PN/Přip.	Dodávka	Kód komp.	Číslo regálu
S9-1	Regulační ventil 2V	Siemens	VVP459.40-25 (dpmax 70kPa)	1	DN40, PN16 (90°C), Závít, dp=24.9 kPa (pd=8 kPa)	standard	G1052	Bronz
S7-1	Čerpadlo	Wilo	STRATOS 30/1-12	1	DN32, PN10 (80°C), Závít, q=2 l/s, dp=82 (25) kPa, 1.37A, 230V, 1f	standard	F2040	Šedá litina
S9-2	Regulační ventil 2V	Siemens	VVP459.40-25 (dpmax 70kPa)	1	DN40, PN16 (90°C), Závít, dp=24.9 kPa (pd=8 kPa)	standard	G1052	Bronz
S7-2	Čerpadlo	Wilo	STRATOS 30/1-12	1	DN32, PN10 (80°C), Závít, q=2 l/s, dp=82 (25) kPa, 1.37A, 230V, 1f	standard	F2040	Šedá litina

### Výměníkové stanice Tělocvična (Jih Sever)

Číslo	Popis	Dodavatel	Specifikace	Ks	DN/PN/Přip.	Dodávka	Kód komp.	Číslo regálu
S9-1	Regulační ventil 2V	Siemens	VVP459.25-10	1	DN25, PN16 (90°C), Závít, dp=27.6 kPa (pd=8 kPa)	standard	G1049	Bronz
S7-1	Čerpadlo	Wilo	STRATOS 25/1-8 PN10	1	DN25, PN10 (80°C), Závít, q=0.8 l/s, dp=97.5 (20) kPa, 0.93A, 230V, 1f	standard	F2161	Šedá litina
S9-2	Regulační ventil 2V	Siemens	VVP459.25-10	1	DN25, PN16 (90°C), Závít, dp=27.6 kPa (pd=11 kPa)	standard	G1049	Bronz
S7-2	Čerpadlo	Wilo	STRATOS 25/1-8 PN10	1	DN25, PN10 (80°C), Závít, q=0.9 l/s, dp=94.1 (22) kPa, 0.93A, 230V, 1f	standard	F2161	Šedá litina

### Výměníkové stanice Fasadá (B-Východ A-Západ)

Číslo	Popis	Dodavatel	Specifikace	Ks	DN/PN/Přip.	Dodávka	Kód komp.	Číslo regálu
S9-1	Regulační ventil 2V	Siemens	VVP459.32-16	1	DN32, PN16 (90°C), Závít, dp=25.7 kPa (pd=9.5 kPa)	standard	G1051	Bronz
S7-1	Čerpadlo	Wilo	STRATOS 30/1-8 PN10	1	DN32, PN10 (80°C), Závít, q=1.4 l/s, dp=80 (22) kPa, 0.93A, 230V, 1f	standard	F2159	Šedá litina
S9-2	Regulační ventil 2V	Siemens	VVP459.25-10	1	DN25, PN16 (90°C), Závít, dp=25.7 kPa (pd=11.5 kPa)	standard	G1049	Bronz
S7-2	Čerpadlo	Wilo	STRATOS 25/1-8 PN10	1	DN25, PN10 (80°C), Závít, q=0.9 l/s, dp=93 (23) kPa, 0.93A, 230V, 1f	standard	F2161	Šedá litina

### Výměníkové stanice Fasadá (B-Západ A-Východ Vzduchotechnika)

Číslo	Popis	Dodavatel	Specifikace	Ks	DN/PN/Přip.	Dodávka	Kód komp.	Číslo regálu
S9-1	Regulační ventil 2V	Siemens	VVP459.25-6.3	1	DN25, PN16 (90°C), Závít, dp=23.3 kPa (pd=7.5 kPa)	standard	G1050	Bronz
S7-1	Čerpadlo	Wilo	Stratos ECO 25/1-5	1	DN32, PN10 (80°C), Závít, q=0.5 l/s, dp=64 (18) kPa, 0.46A, 230V, 1f	standard	F6166	Šedá litina
S9-2	Regulační ventil 2V	Siemens	VVP459.25-6.3	1	DN25, PN16 (90°C), Závít, dp=23.3 kPa (pd=7.5 kPa)	standard	G1050	Bronz
S7-2	Čerpadlo	Wilo	Stratos ECO 25/1-5	1	DN32, PN10 (80°C), Závít, q=0.5 l/s, dp=64 (18) kPa, 0.46A, 230V, 1f	standard	F6166	Šedá litina
S9-3	Regulační ventil 2V	Siemens	VVP459.40-25 (dpmax 70kPa)	1	DN40, PN16 (90°C), Závít, dp=23.3 kPa (pd=8.5 kPa)	standard	G1052	Bronz
S7-3	Čerpadlo	Wilo	STRATOS 30/1-12	1	DN32, PN10 (80°C), Závít, q=1.9 l/s, dp=82.9 (26) kPa, 1.37A, 230V, 1f	standard	F2040	Šedá litina