Vzorový příčný řez

... zobrazení včetně izolace a vozovkového souvrství

Požadavky na úložnou plochu:

- max. rovinnatost 3mm/m
- max. výškový rozdíl mezi opěrou a konstrukcí ±3mm
  Stupně jsou nepřípustné

- 2.vrstva izolace mostu (dodávka stavby)
- 1.vrstva izolace mostu (dodávka stavby)
- zálivka (volitelná část dodávky MZ)
  např. modifikovaný asfalt BIGUMA-BR
  se saturací kameniva 8/11,
  nebo jiná zálivka se stejnými fyzikálně
  -mechanickými vlastnostmi
- MBU30 (zatížení teplotou převyšující 150°C
  smí být jen krátkodobé a to v rozmezí
  teplot 160 až 180°C)
- tekutá izolace AGROPOX ELASTIC TF
- penetrace dvousložkovým nátěrem na bázi
  epoxidové pryskyřice bez obsahu ředidel
  se vsypem z křemičitého písku frakce 0,3-0,7
  nebo 0,8-1,2 (dodávka stavby)



Investor: SÚSPK	**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.** Koterovská 162, 326 00 Plzeň IČ: 72053119		
Vypracoval: VÁCLAV VLČEK	Zodpovědný projektant: VÁCLAV VLČEK	Techncká kontrola: ING. MAREK HNOJSKÝ	Schválil: ING. JIŘÍ FUKS
Podpis:	Podpis:	Podpis:	Podpis:
Název stavby:	**MOST EV.Č.169-001 HORAŽĎOVICE - DROBNÉ OPRAVY PO BMP**		Datum: **XI.23**
			Stupeň PD **ZJEDNODUŠENÁ PDPS**
Název objektu:			Číslo soupravy
Název přílohy:	**Podpovrchový dilatační závěr na OP2**		Číslo přílohy **O3**