

**Vodovody a kanalizace města Kdyně spol. s r.o.**  
**Mlýnská 36**  
**345 06 Kdyně**  
**Česká republika**

Telefon: +420 379 731 793  
GSM +420 602 489 854

E-mail: [vakkdyne@seznam.cz](mailto:vakkdyne@seznam.cz)  
[vaclav.opat@gmail.com](mailto:vaclav.opat@gmail.com)

IČO: 26326817  
DIČ: CZ26326817

Spisová značka: C 13417 vedená  
u Krajského soudu v Plzni

**Vážený pan**  
**Jan Weber**  
**Projekční kancelář Rojt**  
**Vodní 27**  
**344 01 Domažlice**

NAŠE č.j.

VYŘIZUJE Ing. Václav Opat

Kdyně 18.03.2019

*Věc: Vyjádření VaK města Kdyně spol. s r.o. k projektové dokumentaci REKONSTRUKCE SILNICE III/0223 –  
DĚLNICKÁ ULICE VE KDYNI pro účely stavebního povolení*

Po projednání předložené projektové dokumentace Vám sdělujeme, že souhlasíme s navrženým technickým řešením stavby.

Upozorňujeme, že v křižovatce ulic Družstevní / Dělnická se nachází šachta jednotné kanalizace, která není zanesena v projektové dokumentaci. Šachta je přeasfaltovaná a byla nalezena při kamerovém monitoringu kanalizace. Při rekonstrukci je třeba šachtu najít a osadit poklopem do úrovně komunikace.

Je pravděpodobné, že další zakrytá šachta se nachází pod chodníkem z panelů (naproti dětskému hřišti). Vzhledem k výšce hladiny v kanalizaci však nebylo možné provést monitoring. Vytyčení bude možné až po odstranění železobetonových panelů. V případě, že se zde šachta nachází, je třeba ji osadit poklopem do úrovně chodníku.

Poklopy všech kanalizačních šachet a vodovodních šoupat musí být dány do úrovně komunikace.

Před zahájením zemních prací je nutno vytyčit všechna naše podzemní vedení.

S pozdravem  
**Ing. Václav Opat**  
**Jednatel**