



Na sloup sítě ČEZ Distribuce č.1 se osadí přípojková skříň SP a omezovač přepětí.

Všechny osvětlovací stožáry se připojí na uzemnění FeZn 10 mm přiložené do výkopu ke kabelu. Místo přechodu stožáru do země se ochrání betonovým límečkem z betonu C12/15 (průměr 30cm, výška nad terénem 20 cm, pod terénem 30 cm, zkosným pro stékání dešťové vody).

ULOŽENÍ KABELU V ZEMI:
- V BĚŽNÉ TRASE DLE ŘEZU A-A, V OZNAČENÝCH ÚSECÍCH DLE ŘEZU I-I, PROTĚK - HLOUBKA ULOŽENÍ CHRANICKY MIN. 1,2 M

STOŽÁRY MUSÍ BÝT OPATŘENY OCELOVOU MANŽETOU V MÍSTĚ PŘECHODU DO ZEMĚ, DÉLKA 0,3 M

STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ ROZVOD VO DEMONTOVAT
STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ ROZVOD VO BUDE VYTYČEN POUZE V ÚSECÍCH SHODNÝCH S TRASOU NOVÉHO ROZVODU

- LEGENDA
- plánovaná úprava komunikace
 - stávající vedení VO
 - nový zemní kabel 4x10 mm² CYKY v PE trubce d=75mm
 - svítidlo VO nové, silniční stožár výška svítidla 8 m, výložník 1m, LED svítidlo 40 W, barva světla 2700K
 - sloup/svítidlo na sloupu k demontáži

Třída osvětlení dle ČSN 13201-1: M5, chodníky, zastávka a parkovací stání P4

VED. PROJEKTANT		ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KRESLIL		<div><div>JH</div><div>JH projekt s.r.o. Národních mučedníků 196, 339 01 Klatovy IČ: 28048563, DIČ: CZ28048563 tel. 608 636 204, jhavlik@jhprojekt.cz</div></div>		
ING. T. MACÁN		ING. HAVLÍK		ING. HAVLÍK		ING. HAVLÍK				
KRAJ		Plzeňský		KAT.ÚZEMÍ		Pačejov		FORMÁT	4xA4	
OBJEDNATEL		Obec Pačejov, Pačejov nádraží 199, 341 01 Pačejov, IČ 00255963						DATUM	08/2023	
III/18614 PAČEJOV - NÁDRAŽÍ REKONSTRUKCE									STUPEŇ	PDPS
									ČÍS.ZAKÁZKY	2020236
									MĚŘÍTKO	1:500
OBSAH		SO 401 - veřejné osvětlení situace montáže						ČÍS. PŘÍLOHY	ČÍS. KOPIE	
								D.1.		