

č.m.	Název místnosti	Plocha místnosti [m <sup>2</sup> ]	Vnitř. objem místnosti [m <sup>3</sup> ]	Počet žáků	Návrhový vzd. výkon [m <sup>3</sup> /h]	Sezónní účinnost ZT [%]	Tepelná ztráta [W]	Intenzita větrání [-]
STARÁ ŠKOLA 2NP								
201	UČEBNA	70,1	231	32	625	0,75	1824	2,7
202	UČEBNA	31,2	103	16	385	0,75	1123	3,7
217	UČEBNA	71,5	236	32	625	0,75	1824	2,6
STARÁ ŠKOLA 3NP								
301	UČEBNA	70,1	231	32	625	0,75	1824	2,7
308	UČEBNA	68,2	225	32	625	0,75	1824	2,8
310	UČEBNA	73,8	244	32	625	0,75	1824	2,6
312	UČEBNA	68,0	224	32	625	0,75	1824	2,8
313	UČEBNA	71,5	236	32	625	0,75	1824	2,6
STARÁ ŠKOLA 4NP								
401	UČEBNA	70,1	231	32	625	0,75	1824	2,7
402	UČEBNA	31,2	103	16	385	0,75	1123	3,7
403	UČEBNA	34,1	113	16	385	0,75	1123	3,4
408	UČEBNA	68,2	225	32	625	0,75	1824	2,8
410	UČEBNA	73,8	244	32	625	0,75	1824	2,6
416	UČEBNA	71,5	236	32	625	0,75	1824	2,6
DOSTAVBA 3NP								
301	UČEBNA	60,8	207	32	625	0,75	1824	3,0
302	UČEBNA	63,4	215	32	625	0,75	1824	2,9
306	UČEBNA	63,4	215	32	625	0,75	1824	2,9
DOSTAVBA 4NP								
401	UČEBNA	28,2	96	16	385	0,75	1123	4,0
402	UČEBNA	63,4	215	32	625	0,75	1824	2,9
405	UČEBNA	63,4	215	32	625	0,75	1824	2,9
KINOSÁL								
-	KINOSÁL	197,6	672	100	2000	0,75	5836	3,0
TĚLOCVIČNA								
-	TĚLOCVIČNA	511,6	3908	32	800	0,75	2334	0,2
-	POSILOVNA	39,0	158	8	90	0,75	263	0,6
	<b>CELKEM</b>	<b>1 964</b>	<b>8 784</b>		<b>14 430</b>		<b>42 104</b>	

Požadavky na M+R řízení vytápění/větrání kanceláří a kabinetů

č.m.	Název místnosti	Plocha místnosti [m <sup>2</sup> ]	Vnitř. objem místnosti [m <sup>3</sup> ]	Požadavky na měření CO <sub>2</sub> , vč.signalizace	Požadavky na měření teploty (ti)	Požadavky na instalaci IQ-TRV	Poznámka
INTERNÁT							
-	BUDOVA ITERNÁTU						Pouze TRV
STARÁ ŠKOLA 1.NP							
-	JÍDELNA A KUCHYNĚ						Pouze TRV
STARÁ ŠKOLA 2.NP							
203	KABINET	32,9	107	ANO	ANO	ANO	
207	KANCELÁŘ	18,1	59	ANO	ANO	ANO	
209	KANCELÁŘ	16,5	54	ANO	ANO	ANO	
210	KANCELÁŘ	23,4	76	ANO	ANO	ANO	
214	KANCELÁŘ	26,3	86	ANO	ANO	ANO	
STARÁ ŠKOLA 3.NP							
302	KABINET	31,1	105	ANO	ANO	ANO	
303	KABINET	33,7	114	ANO	ANO	ANO	
STARÁ ŠKOLA 4.NP							
412	KABINET	18,1	59	ANO	ANO	ANO	
413	KABINET	16,7	55	ANO	ANO	ANO	
414	KABINET	14,2	46	ANO	ANO	ANO	
415	KABINET	15,0	49	ANO	ANO	ANO	
DOSTAVBA 1.NP							
-	JÍDELNA A KUCHYNĚ						Pouze TRV
DOSTAVBA 2.NP							
202	KANCELÁŘ	30,2	98	ANO	ANO	ANO	
203	KANCELÁŘ	31,8	104	ANO	ANO	ANO	
204	KANCELÁŘ	29,0	95	ANO	ANO	ANO	
205	KANCELÁŘ	31,8	104	ANO	ANO	ANO	
206	KANCELÁŘ	30,1	98	ANO	ANO	ANO	
208	KANCELÁŘ	30,1	98	ANO	ANO	ANO	
209	KANCELÁŘ	30,1	98	ANO	ANO	ANO	
210	ZÁSTUPCE ŘEDITELE	28,2	92	ANO	ANO	ANO	
211	ŘEDITELNA	31,8	104	ANO	ANO	ANO	
212	KANCELÁŘ	30,1	98	ANO	ANO	ANO	
DOSTAVBA 3.NP							
304	KABINET	30,1	102	ANO	ANO	ANO	
305	KABINET	29,0	98	ANO	ANO	ANO	
DOSTAVBA 4.NP							
404	KABINET	29,0	94	ANO	ANO	ANO	
TĚLOCVIČNA							
101	KABINET	21,2	86	ANO	ANO	ANO	
	<b>CELKEM</b>	<b>659</b>	<b>2 178</b>				