



NAPOJENÍ ZE STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE

HK Ø25 MM
- UTP CAT 5E PŘIPOJENÍ Z KABINETU

HK Ø25 MM
- CYKY-J 2x3,5

HK Ø50 MM
- HDMI
- UTP CAT 5E
- CYKY-J 2x3,5

VÝVOD V HUSÍM KRKU
- 6xCYKY-J 2x3,5 DL. MIN. 1,5M
- 6xUTP CAT 5E DL. MIN. 3M + KONEKTOR
- 2xCYH 2x1,5 DL. MIN. 2M - TOTAL STOP

ASYMETRICKÉ LED SVÍTLIDLO, 3030 LM, 4000K

ASYMETRICKÉ LED SVÍTLIDLO, 3030 LM, 4000K

ASYMETRICKÉ LED SVÍTLIDLO, 3030 LM, 4000K

ASYMETRICKÉ LED SVÍTLIDLO, 3030 LM, 4000K

2.05
UČEBNA 2
6400 x 4300
27 m²

HK Ø25 MM
- 2xCYKY-J 2x3,5
- 2xUTP CAT 5E
- CYH 2x1,5

HK Ø25 MM
- 2xCYKY-J 2x3,5
- 2xUTP CAT 5E

HK Ø25 MM
- 2xCYKY-J 2x3,5
- 2xUTP CAT 5E
- CYH 2x1,5

VÝVOD V HUSÍM KRKU
- 2xCYKY-J 2x3,5 DL. MIN. 1,5M
- 2xUTP CAT 5E DL. MIN. 3M + KONEKTOR
- CYH 2x1,5 DL. MIN. 2M - TOTAL STOP

HK Ø15 MM
- CYH 2x1,5

VÝVOD V HUSÍM KRKU
- 2xCYKY-J 2x3,5 DL. MIN. 1,5M
- 2xUTP CAT 5E DL. MIN. 3M + KONEKTOR
- CYH 2x1,5 DL. MIN. 2M - TOTAL STOP

HK Ø15 MM
- CYH 2x1,5

VÝVOD V HUSÍM KRKU
- 2xCYKY-J 2x3,5 DL. MIN. 1,5M
- 2xUTP CAT 5E DL. MIN. 3M + KONEKTOR
- CYH 2x1,5 DL. MIN. 2M - TOTAL STOP

A-A'

AW PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ		PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST V OBORU POZEMNÍ STAVBY, ENERGETICKÉ AUDITY A POSUDKY PRŮKAZY ENB, ZNALECKÉ POSUDKY OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ						HRADSKÁ 79, 344 01 DOMAŽLICE TEL.: 379 724 590 E-MAIL: INFO@AWPROJEKT.CZ WWW.AWPROJEKT.CZ	
MĚSTSKÝ / OBCENÍ ÚŘAD:	KRAJ:	DATUM:	ZAK. ČÍSLO:	MĚŘÍTKO:	STUPEŇ PD:	FORMÁT:	ČÍSLO PARÉ:		
STOD	PLZEŇSKÝ	05/2022	22/2022	1:25	DVZ	420 x 594			
AKCE:									
STOD, STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ									
PLZEŇSKÁ 245, PARC. Č. ST. 349									
MODERNIZACE UČEBEN ELEKTROTECHNIKY									
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE INVESTORA:									
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, DOMAŽLICE, PROKOPA VELIKÉHO 640, 344 01 DOMAŽLICE									
NÁZEV PŘÍLOHY:									
PŮDORYS ELEKTROINSTALACE									
VYPRACOVAL:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		ČÍSLO AUTORIZACE:		OZN. PŘÍLOHY:				
MICHAL JŮNA	ING. ZBYNĚK WOLF		0201261		4				