



Soustava 3+PE+N 400/230V, 50Hz TN-C-S  
Ochrana před nebezpečným dotykem odpojením od zdroje

- OCHRANNÁ OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI – OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM (ČSN 33 2000–4–41 ed.3)
- POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ OCHRANU (PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ)
- IZOLACE, PŘEPÁŽKY NEBO KRYTY
- POŽADAVKY NA OCHRANU PŘI PORUŠE (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ)
- OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
  - AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY
  - DOPLŇKOVÁ OCHRANA – PROUDOVÝ CHRÁNIČ

STAV. ČÁST:	PROJEKTANT:	KRESLIL:	<div>Václav ŠÍMA</div> PROJEKCE ELEKTRO Čsa 949/II, SUŠICE e-mail: vsima@seznam.cz	
EGF, spol.s.r.o.	Václav Šíma	Ing. Lukáš Šíma		
Ing.arch. Václav Franěk				
INVESTOR: Dětský domov Kašperské Hory, Náměstí 146, 34194 Kašperské Hory				
STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY DĚTSKÉHO DOMOVA CHANOVICE, č.p. 14 k.ú. Chanovice, st.p.č. 50			MĚŘITKO	1:50
			STUPEŇ	DSP
			DATUM	06/2023
OBSAH : Hlavní rozvody silnoprout			Č.VÝKR.	PARÉ
			02	