



Tabulka slaboproudých prvků

znak	název	ks
	Zásuvka strukturovaných rozvodů /2xRJ45	3
	Zásuvka STA – společná televizní anténa	3
	Rozvaděč (všeobecně)	1

Tabulka zabez. techniky - EZS

znak	název	ks
	Hlásič požáru	4

Tabulka silnoproudých prvků

znak	název	ks
	Vypínač jednopólový	4
	Vypínač jednopólový podsvícený	1
	Vypínač dvojitý (lustrový)	3
	Přepínač střídavý	1
	Přepínač střídavý dvojitý	2
	Tlačítko	8
	Zásuvka 230V/16A – jednoduchá	33
	Zásuvka 230V/16A – s ochr. proti přepětí	3
	Rámeček pod zásuvky a vypínače 1–násobný	41
	Rámeček pod zásuvky a vypínače 2–násobný	5
	Rámeček pod zásuvky a vypínače 3–násobný	2
	Rámeček pod zásuvky a vypínače 4–násobný	1
	Zásuvka třífázová /400V	1
	Ventilátor	1
	Osvětlovací těleso nástěnné	3
	Osvětlovací těleso stropní	7
	LED svítidlo stropní	8
	Rozvaděč (všeobecně)	2
	Ochranné pospojení	1

AD1 Prostředí dle ČSN 33 2000–5–51 ed.3 (mimo prostory označené)
AE1

Soustava 3+PE+N 400/230V, 50Hz TN–S
Ochrana před nebezpečným dotykem odpojením od zdroje

OCHRANNÁ OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI – OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM (ČSN 33 2000–4–41 ed.3)
POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ OCHRANU (PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ)
– IZOLACE, PŘEPÁŽKY NEBO KRYTY

POŽADAVKY NA OCHRANU PŘI PORUŠĚ (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ)
– OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
– AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY
– DOPLŇKOVÁ OCHRANA – PROUDOVÝ CHRÁNIČ

STAV. ČÁST:	PROJEKTANT:	KRESLIL:	Václav ŠÍMA PROJEKCE ELEKTRO Čsa 949/II, SUŠICE e–mail: vsima@seznam.cz	
EGF, spol.s.r.o.	Václav Šíma	Ing. Lukáš Šíma		
Ing.arch. Václav Franěk				
INVESTOR:			Dětský domov Kašperské Hory, Náměstí 146, 34194 Kašperské Hory	
STAVBA:			MĚŘÍTKO	
			1:50	
			STUPEŇ	
OBSAH :			DATUM	
			06/2023	
			Č.VÝKR.	
			PARÉ	
			Půdorys elektro 1.NP	
			03	