



zn. svítidla	Typ	Název	Světelné zdroje
*A	VML 115 LS1	VML 115 LS1	1 x LED, 15W, 1530lm, Ra82, 4000K
*B	VML 115 LK	VML 115 LK	1 x LED, 15W, 1500lm, Ra80, 4000K
*C	VML 115 LD2	VML 115 LD2	1 x LED, 15W, 1670lm, Ra82, 4000K
*D	VML 130 LS4	VML 130 LS4	1 x LED, 30W, 3100lm, Ra85, 4000K
*E	VML 450 RQ	VML 450 RQ	1 x LED, 50W, 5000lm, Ra86, 4000K
*F	VML 460 RQ	VML 460 RQ	1 x LED, 60W, 5840lm, Ra86, 4000K
*G	VML 350 RQ	VML 350 RQ	1 x LED, 50W, 6400lm, Ra86, 4000K

Tabulka slaboproudých prvků

znak	název	ks
	Zásuvka strukturovaných rozvodů /2xRJ45	4
	Zásuvka STA – společná televizní anténa	3

Tabulka zabez. techniky - EZS

znak	název	ks
	Hlásič požáru	3

Tabulka silnoproudých prvků

znak	název	ks
	Vypínač jednopólový	3
	Vypínač jednopólový podsvícený	1
	Vypínač dvojitý (lustrový)	4
	Přepínač střídaný	3
	Tlačítko	5
	Zásuvka 230V/16A – jednoduchá	30
	Zásuvka 230V/16A – s ochr. proti přepětí	4
	Rámeček pod zásuvky a vypínače 1–násobný	39
	Rámeček pod zásuvky a vypínače 2–násobný	2
	Rámeček pod zásuvky a vypínače 3–násobný	2
	Rámeček pod zásuvky a vypínače 4–násobný	2
	Osvětlovací těleso nástěnné	4
	Osvětlovací těleso stropní	7
	LED svítidlo stropní	8
	Ochranné pospojení	1

AD1 Prostředí dle ČSN 33 2000–5–51 ed.3 (mimo prostory označené)
AE1

Soustava 3+PE+N 400/230V, 50Hz TN–S
Ochrana před nebezpečným dotykem odpojením od zdroje

OCHRANNÁ OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI – OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM (ČSN 33 2000–4–41 ed.3)

POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ OCHRANU (PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ)

– IZOLACE, PŘEPÁŽKY NEBO KRYTY

POŽADAVKY NA OCHRANU PŘI PORUŠĚ (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ)

– OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

– AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY

– DOPLŇKOVÁ OCHRANA – PROUDOVÝ CHRÁNIČ

STAV. ČÁST:	PROJEKTANT:	KRESLIL:	Václav ŠÍMA PROJEKCE ELEKTRO Čsa 949/II, SUŠICE e–mail: vsima@seznam.cz	
EGF, spol.s.r.o.	Václav Šíma	Ing. Lukáš Šíma		
Ing.arch. Václav Franěk				
INVESTOR:			Dětský domov Kašperské Hory, Náměstí 146, 34194 Kašperské Hory	
STAVBA:			STAVEBNÍ ÚPRAVY DĚTSKÉHO DOMOVA CHANOVICE, č.p. 14 k.ú. Chanovice, st.p.č. 50	
			MĚŘÍTKO	1:50
			STUPEŇ	DSP
OBSAH :			DATUM	06/2023
			Č.VÝKR.	PARE
			Půdorys elektro 2.NP	
			04	