

Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ

Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Ing. Martina Tyrová	tel.	377 172 516
č.j.	32346/24/SÚSPK-P	email:	martina.tyrova@suspk.eu

Veřejná zakázka:

Rekonstrukce mostu ev. č. 232-007 Liblín

Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	113 270 000,00 Kč
Zadávací řízení:	otevřené řízení / podlimitní
Předmět plnění VZ:	Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební a související práce na rekonstrukci železobetonového obloukového mostu ev. č. 232-007 v obci Liblín v rozsahu projektové dokumentace (PDPS).
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	Z2024-031609
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P24V00000372

Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 2 - odpověď na dotazy

Zadavatel obdržel dne	16.07.2024	žádost, která byla vyhodnocena jako žádost o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 ZZVZ. Žadatel o vysvětlení zadávací dokumentace ve své žádosti uvádí:
1	V soupise prací SO 201 jsme nenalezli, v jaké položce jsou zahrnuty betonové sloupky zábradlí pro betonové zábradlí na obou koncích mostu. Žádáme zadavatele o sdělení, v jaké položce jsou tyto sloupky vykázané.	
2	Ze soupisu prací není patrné, jestli mají být navrženy betonové sloupky prefabrikované nebo monolitické. Upřesní zadavatel požadovanou specifikaci betonových sloupků?	

K výše uvedenému dotazu sděluje zadavatel následující vysvětlení:

ad 1	Betonové sloupky vlastního zábradlí jsou součástí položky zábradlí (pol.č. 62), kde je v popisu položky "typ 1 - betonové sloupky + ocelové apnely se svislou výplní" Betonové zábradlí v krajních polích a na středním pilíři je vykázano položkou č. 63 s popisem "typ 2 - plošné betonové panely"
ad 2	Zhotovitel si může vybrat, zda provede sloupky a plošné betonové zábradlí monolitické nebo prefabrikované. Pro beton zábradlí je požadován beton třídy min. 30/37-XF4.

Datum vyhotovení:	17.07.2024
-------------------	------------

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky