



ROZVADĚČ PR2

- V ROZVADĚČI BUDOU DEMONTOVÁNY STÁVAJÍCÍ 3f JISTIČE PRO KOTELNU A OBĚHOVÉ ČERPADLO
- NA JEJICH MÍSTĚ BUDOU OSAZENY KOMBINOVANÉ 1f JISTIČE S PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

Ochrana před nebezpečím dotykovým napětím dle ČSN 33 2000-4-41:
základní - samočinným odpojením od zdroje
zvýšená - kombinací samočinnného odpojení od zdroje a proudovými chrániči nebo doplňujícím pospojováním neživých vodivých částí

vedoucí projektant	zodpovědný projektant	vypracoval	<div>A</div> <div>projekt</div> <div>Pavel VESELKA</div> <div>Koterovská 30, 326 00 Plzeň</div> <div>tel: +420 603 770 790</div>
Planstav a.s.	Pavel Veselka	Pavel Veselka	
investor : Dětský domov Trnová, příspěvková organizace 330 13 Trnová 200			
místo : 330 13 Trnová 200			stupeň :
akce : Transformace DD Trnová a Zařízení vyžadující okamžitou pomoc Delfínek při DD Trnová, Trnová č.p. 200			formát :
			měřítko :
			datum: 08/2024
obsah : D1.4.1 Elektroinstalace Doplnění rozvaděče PR2			čís. zakázky: 3224
			číslo paré: č. výkresu: 5