



## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

### NÁZEV ZAKÁZKY

### Rekonstrukce Muzea Šumavy v Kašperských Horách

|                      |                                                          |                   |            |                        |              |
|----------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------------------|--------------|
| SPISOVÁ<br>ZNAČKA:   | CN/92/CN/24                                              | ČÍSLO<br>JEDNACÍ: | 3825/24/CN | SYSTÉMOVÉ<br>ČÍSLO VZ: | P24V00000178 |
| ODKAZ - EZAK:        | https://ezak.cnpk.cz/contract_display_11223.html         |                   |            |                        |              |
| ODKAZ VVZ:           |                                                          |                   |            |                        |              |
| ZADAVATEL:           | Muzeum Šumavy Sušice příspěvková organizace              |                   |            |                        |              |
| SÍDLO:               | nám. Svobody 40, 342 01 Sušice                           |                   |            | IČO:                   | 00075116     |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: | Mgr. Josef Hais - ředitel                                |                   |            |                        |              |
| POVĚŘENÁ OSOBA:      | Mgr. Josef Hais                                          |                   |            |                        |              |
| ADMINISTRÁTOR:       | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace |                   |            |                        |              |
| SÍDLO:               | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň                          |                   |            | IČO:                   | 72046635     |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: | Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka                         |                   |            |                        |              |
| POVĚŘENÁ OSOBA:      | Ing. Tomáš Bek                                           |                   |            |                        |              |
| DRUH VZ:             | Stavební práce                                           | REŽIM VZ:         | Podlimitní | DRUH<br>ŘÍZENÍ:        | ZPŘ          |
| FINANCOVÁNÍ:         | IROP, CZ.06.04.04/00/22_034/0000417                      |                   |            |                        |              |

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 3.8.2024 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

#### Dotaz uchazeče

Dobrý den,  
v rámci výběrového řízení na předmětnou zakázku Vás žádáme o následující:

- Dle projektové dokumentace, má být proveden násyp pod podlahy z keramzitu. Projektová dokumentace ani výkaz výměr neupřesňuje frakci keramzitu. Prosíme o doplnění informací. Děkuje.

#### Odpověď zpracovatele PD:

Frakce keramzitu bude dána tloušťkou násypu. Předpokládaná frakce v 1.NP a 2.NP je 4-8 až 8-16, ve čtvrtém NP 1-4.

Upozornění: Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni

**Ing. Tomáš Bek**

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,  
příspěvková organizace

v zastoupení Zadavatele