

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6

### NÁZEV ZAKÁZKY

### DOMOV MLÁDEŽE

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/101/CN/24	ČÍSLO JEDNACÍ:	4042/24/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P24V00000468
ODKAZ - EZAK:	<a href="https://ezak.cnpk.cz/contract_display_11508.html">https://ezak.cnpk.cz/contract_display_11508.html</a>				
ODKAZ VVZ:	...				
<b>ZADAVATEL:</b>	<b>Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184</b>				
<b>SÍDLO:</b>	Erbenova 184, Domažlice, 344 01	<b>IČO:</b>	48342939		
<b>STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:</b>	Mgr. Věra Prantlová - ředitelka				
<b>POVĚŘENÁ OSOBA:</b>	Ivana Jelínková				
<b>ADMINISTRÁTOR:</b>	<b>Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace</b>				
<b>SÍDLO:</b>	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň	<b>IČO:</b>	72046635		
<b>STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:</b>	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
<b>POVĚŘENÁ OSOBA:</b>	Bc. Ladislav Pešička				
<b>DRUH VZ:</b>	Stavební práce	<b>REŽIM VZ:</b>	Podlimitní	<b>DRUH ŘÍZENÍ:</b>	OŘ
<b>FINANCOVÁNO Z EU:</b>	NE				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Zadavateli byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

#### Dotaz č. 1:

V PD vnitřní vodovod je zakreslen rozvod cirkulace TUV, nikde ve výkazu výměr není cirkulační čerpadlo.

#### Odpověď zpracovatele PD:

Doplněna položka cirkulační čerpadlo v listu ÚT.

Upravený výkaz výměr s názvem: Domažlice B.Němcové 115 výkaz výměr kpl\_V2 bude přílohou vysvětlení zadávací dokumentace č. 7.

#### Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se nemění. Prodloužení lhůty bylo součástí vysvětlení zadávací dokumentace č. 8.

V Plzni

#### Bc. Ladislav Pešička

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,  
příspěvková organizace

v zastoupení Zadavatele