

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 10

NÁZEV ZAKÁZKY

DOMOV MLÁDEŽE

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/101/CN/24	ČÍSLO JEDNACÍ:	4128/24/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P24V00000468
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_11508.html				
ODKAZ VVZ:	...				
ZADAVATEL:	Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184				
SÍDLO:	Erbenova 184, Domažlice, 344 01	IČO:	48342939		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Věra Prantlová - ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ivana Jelínková				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Bc. Ladislav Pešička				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Podlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	OŘ
FINANCOVÁNO Z EU:	NE				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 30. 9. 2024 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr ÚT není položka termohlavice - celkem 152ks

Odpověď zpracovatele PD:

Do výkazu výměr byla přidána položka:

"termostatická hlavice kapalinová PN10 do 110°C otopných těles VK -123 ks"

Dotaz č. 2:

V technické zprávě ÚT je uvedeno: Ve špinavě šatně jsou navíc navrženy koupelňová tělesa pro sušení vybavení a obleků SDH s elektrickou patronou pro letní provoz. - V PD nenalezena „špinavá šatna,, , žádám o upřesnění počtu elektrických patron a uvedení topného výkonu. Položka chybí ve VV.

Odpověď zpracovatele PD:

V tomto případě se jedná o tiskovou chybu ve zprávě, elektrické patrony pro letní provoz nebudou montovány.

Upozornění:

Vzhledem ke změně zadávací dokumentace zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek do **21. 10. 2024 do 10:00 hodin.**

Příloha:

Upravený výkaz výměr s názvem: **Domažlice B.Němcové 115 výkaz výměr kpl_V3**
(příloha shodná s přílohou k vysvětlení zadávací dokumentace č. 9)

V Plzni

Bc. Ladislav Pešička

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace

v zastoupení Zadavatele