

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 13 - 15

### NÁZEV ZAKÁZKY

### ROZŠÍŘENÍ KOMUNITNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB CSS STOD – ZHOTOVITEL STAVEBNÍCH PRACÍ

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/162/CN/24	ČÍSLO JEDNACÍ:	4779/24/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P24V00000513
ODKAZ - EZAK:	<a href="https://ezak.cnpk.cz/contract_display_11553.html">https://ezak.cnpk.cz/contract_display_11553.html</a>				
ODKAZ VVZ:	-				
ODKAZ TED:	-				
<b>ZADAVATEL:</b>	<b>Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace</b>				
SÍDLO:	Hradecká 907, Stod, 333 01	IČO:	48333841		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Radek Rosenberger - ředitel				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Luděk Rosenberger				
<b>ADMINISTRÁTOR:</b>	<b>Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace</b>				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. René Hartman				
E-MAIL:	<a href="mailto:rene.hartman@cnpk.cz">rene.hartman@cnpk.cz</a>				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Podlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	ZPŘ
FINANCOVÁNO Z EU:	MPSV; 31_22_044; CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_044/0010730				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Ve dnech 7. 11. – 11. 11. 2024 byly doručeny žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatelů, na které zadavatel tímto odpovídá.

#### **Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 13**

Dobrý den,  
žádáme zadavatele o vysvětlení:

1. V soupisu prací je uveden PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou, elektrostaticky vodivá tl 2.00mm-nášlapná vrstva 2.00mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 7dB, bodová zátěž ? 0.10mm,/protiskluznost R10 – takováto podlaha neexistuje !

**Odpověď zpracovatele PD:** Podlahovinu těchto vlastností distributoři běžně dodávají (značky např. ALTRO, WESTEX, TISCA).

2. V soupisu prací není připojení vodovodu od stávajícího řadu k vodoměrné šachtě. Vč napojení na řad a vyřezání s vyspravením komunikace.

**Odpověď zpracovatele PD:** Doplněno v předloženém soupisu prací. Napojení je v krajnici.

3. V soupisu prací není výměna stávající vodovodní přípojky od stávajícího řadu k vodoměrné šachtě. Vč napojení na řad a vyřezání s vyspravením komunikace.

**Odpověď zpracovatele PD:** Doplněno v předloženém soupisu prací. Napojení je v krajnici.

4. V soupisu prací je u splaškové kanalizační přípojky SO-02 uvedena odbočka PP 200/160/45. To znamená, že stávající řad je DN 200 z PP !

**Odpověď zpracovatele PD:** Ano, stávající řad je plast.

5. V soupisu prací není uvedeno u splaškové kanalizační přípojky SO-01 napojení na řad a vyřezání s vyspravením komunikace.

**Odpověď zpracovatele PD:** Doplněno v předloženém soupisu prací.

6. V soupisu prací není uvedena vjezdová brána š.5600 mm a její specifikace.

**Odpověď zpracovatele PD:** Doplněno v předloženém soupisu prací.

7. V soupisu prací není uvedeno venkovní osvětlení.

**Odpověď zpracovatele PD:** VIZ elektroinstalace.

8. V soupisu prací nejsou uvedena svítidla.

**Odpověď zpracovatele PD:** VIZ elektroinstalace.

9. V soupisu prací není uvedeno kácení a likvidace vzrostlých stromů a pařezů.

**Odpověď zpracovatele PD:** Doplněno v předloženém soupisu prací.

10. V soupisu prací nejsou přenosné hasicí přístroje a autonomní hlásiče požáru.

Děkujeme.

**Odpověď zpracovatele PD:** Doplněno v předloženém soupisu prací.

#### **Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 14**

1)V nových výkazech výměr pro elektroinstalace chybí rozvaděč s výbavou na počítačovou síť a rozvaděč na STA.

**Odpověď zpracovatele PD:** VIZ elektroinstalace.

2)V PD je vjezdová brána š. 5600 mm. V soupisu prací není, nebude tedy součástí zakázky?

**Odpověď zpracovatele PD:** Doplněno v předloženém soupisu prací.

#### **Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 15**

Našli jsme nějaké nesrovnalosti v elektročásti.

SO 02 Silnoprúd -

montáž kabelů položka 25 je 1677m

součet kabelů materiálu k tomu je 2677m (položky 26+27+28+29)

takže v montáži chybí 1000m

SO 01 a 02 Silnoprúd -

Svítidla tento výkaz řeší jenom položkami - světelný vývod ukončený svorkou, objímkou a žárovkou -

ale součástí PD je výpočet osvětlení - takže svítidla se nebudou cenit?

Děkuji.

**Odpověď zpracovatele PD:** Uchazeč pracuje s původním výkazem výměr – tento výkaz neplatí všechny dotazy a odpovědi řeší aktualizovaný

VV č. 8,9 a 11 ze dne 4. 11. 2024, zveřejněný 5. 11. 2024.

**Upozornění:** Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 21. 11. 2024 do 10:00.

#### **Přílohy:**

- 0 Celková rekapitulace.xls
- 1 VO00570e - Rozšíření kom.soc. služeb CSS Stod [zadání].xlsx
- 2 Novostavba rodinných domu na p.c. 1420, k.u. Mantov, SO01+SO03\_vykaz vymer.xlsx
- 3 Novostavba rodinných domu na p.c. 1420, k.u. Mantov, SO02+SO04\_vykaz vymer.xlsx

V Plzni

**Ing. René Hartman**

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,

příspěvková organizace

v zastoupení Zadavatele