

Spis. zn.: OVÚP/3751/24/My
Č.j.: OVÚP/3753/24/My
Vyřizuje: Ing. Martin Malý
Tel.: 376 347 276
E-mail: mmaly@mukt.cz
Datum: 20.5.2024

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

**Klatovská nemocnice, a.s., IČO 26360527, Plzeňská 929, Klatovy II, 339 01 Klatovy 1,
kterou zastupuje
Ing. Václav Vlček, nar. 16.5.1963, Luby 147, 339 01 Klatovy 1**

(dále jen "stavebník") dne 20.5.2024 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

Vybudování záložních serverů pro nemocnice PK a výměna záložního zdroje st.p.č. 3455 v k.ú. Klatovy

na pozemcích st. p. 3455, parc. č. 2050/26, 2050/5 v katastrálním území Klatovy. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavba obsahuje:

- Stavební úpravy části budovy bez č.p./č.e. na pozemku st.p. 3455 v k.ú. Klatovy spočívající v:
Místnost 0.02 v 1.p.p. je změněna a stavebně upravena na servrovnu. Technické zařízení zahrnuje 4x datový rozvaděč ve skříních včetně datového a silového připojení. Nově instalována vzduchotechnika a chlazení se třemi venkovními agregáty na pozemku parc.č. 2050/26 v k.ú. Klatovy. Místnost je zabezpečena lokálním systémem EZS, který zahrnuje ústřednu s ovládáním, IP kamerový systém, prostorové PIR detektory, záložní zdroj, opticko-kouřové hlásiče, čidlo proti zátopu. Součástí místnosti je plynové stabilní hasicí zařízení s inertním plynem.
Místnost 0.11 v 1.p.p. je stavebně upravena za účelem výměny záložního zdroje – dieselagregátu o výkonu 80 kVA. Součástí dieselagregátu je též palivová nádrž na 160 l paliva a záchytná jímka o objemu pro všechny kapaliny z nádrže a DA. Výfuk DA je odkouřen systémovým nerezovým třívrstevným kouřovodem s vývodem nad pozemek parc.č. 2050/5 v k.ú. Klatovy a střechu 1.n.p. Součástí spalínové cesty je systémový kouřovod s kompenzátolem vibrací a tlumičem. Výměna vzduchu je zajištěna vzduchotechnickým zařízením s přívodem vzduchu potrubím vyvedeným nad pozemek parc.č. 2050/5 v k.ú. Klatovy a střechu 1.n.p. a odtahovým ventilátorem v obvodové stěně. Větrání v době nečinnosti zařízení je chráněným potrubím přes chodbu a otevíratelným oknem. Místnost je zabezpečena čidlem proti zátopu.

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve spojení s § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy do

10 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, úřední dny pondělí a středa od 8,00 - 17,00 hodin, pátek od 8,00 - 14,30; v jiné dny po telefonické dohodě).

Poučení:

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Pavel Boublík
vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Klatovská nemocnice, a.s., Plzeňská 929, Klatovy II, 339 01 Klatovy 1,

kterou zastupuje

Ing. Václav Vlček, IDDS: 5k9u68w

Plzeňský kraj, odbor investic a majetku, IDDS: zzjbr3p

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: 5uimvsq

dotčené správní úřady

Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, Klatovy, 339 01 Klatovy 1

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní prac. Klatovy, IDDS: samai8a

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy, IDDS: p36ab6k