








SKLADBY KONSTRUKCÍ

- S1** PODLAHA NA TERÉNU
- nový antistatický zátěžový nátěr
 - nová vyrovnávací cementová stěrka + základ DA
 - vyspravení a příprava žb podlahy
 - cementový potěr / dlažba, betonová mazanina 150 mm
 - hydroizolace - asfaltová lepenka
 - podkladní betonová deska 100 mm
 - podsyp
 - rostlý terén
- S2** STROP NAD 1.PP
- cementový potěr / dlažba, betonová mazanina 50-100 mm
 - hydroizolace - asfaltová lepenka
 - spádová betonová mazanina 50-100 mm
 - keramzitbeton 180 mm
 - betonová mazanina s výztuží do tr. plechu 60-110 mm
 - tr. plech 50 mm do UPE300
 - VPC omítka na maltonosné pletivo 25 mm
 - akustický pohltivý podhled např. nehoř. děrovaná sádrovláknitá deska + MV 140 mm
- S3** STROP NAD 1.NP
- FeZn falcovaný plech
 - hydroizolace - asfaltová lepenka
 - spádová keramzitbetonová deska 50-250 mm
 - betonová mazanina s výztuží do tr. plechu 50-100 mm
 - UPE300
 - podhled 50 mm

LEGENDA MATERIÁLŮ

-  stávající konstrukce
zdivo z cihel plných na maltu
-  stávající konstrukce
betonové konstrukce
-  šterkopískový podsyp
-  rostlý terén
-  navrhované konstrukce
akusticky pohltivý obklad a podhled,
např. děrovaná sádrovláknitá deska + MV
nehořlavý (TRO A1, A2), bezprašný
-  bourané konstrukce
zdivo z cihel plných na maltu

LEGENDA KOORDINACE

-  dieselagregát (schéma)
-  vzduchotechnika (schéma)

Stavebník : Klatovská nemocnice, a.s.
Plzeňská 929, Klatovy 2,
339 01 Klatovy

Projektant : Projektová a znalecká kancelář
Ing. Václav Vlček, s.r.o.
Denisova 93, Klatovy 1, 339 01
376 322 489, www.vlcekvaclav.cz

Vybudování záložních serverů pro
nemocnice PK a výměna záložního zdroje
na st.p.č. 3455 v k.ú. Klatovy

D.1.1
Architektonicko-stavební
řešení

Ing. Václav Vlček

Datum : 5/2024

Číslo zakázky : 1910

Řez B - B' - navrhovaný stav

Měřítko : 1 : 50

Číslo výkresu : 10