



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Číslo	Účel místnosti	Plocha [m²]	Podlaha	Strop / S.V. [mm]	Stěny
0.09	Chodba	30,85	keramická dlažba	tr.p. do U / 2980	VPC omítka
0.10	Kompresorovna	14,05	betonová	tr.p. do U / 2980	VPC omítka
0.11	Náhradní zdroj elek. proudu / diesel agregát	18,22	stěrka + nátěr	podhled / 2800	aku obklad nehořlavý
0.12	Elektro rozvodna	25,75	betonová	tr.p. do U / 2980	VPC omítka

LEGENDA MATERIÁLŮ

- stávající konstrukce
zdvo z cihel plných na maltu
- stávající konstrukce
zdvo z cihel děrovaných
- navrhované konstrukce
akusticky pohltivý obklad, např. děrovaná sádrovláknitá deska + MV nehořlavý (TRO A1, A2), bezprašný
- bourané konstrukce
zdvo z cihel plných, římsa, DA

LEGENDA KOORDINACE

- dieselagregát (schéma)
- elektroinstalace
- požární bezpečnost
- vzduchotechnika
- kanalizace

Stavebník : Klatovská nemocnice, a.s. Plzeňská 929, Klatovy 2, 339 01 Klatovy	Projektant : Projektová a znalecká kancelář Ing. Václav Vlček, s.r.o. Denisova 93, Klatovy 1, 339 01 376 322 489, www.vlcekvaclav.cz		
Vybudování záložních serverů pro nemocnice PK a výměna záložního zdroje na st.p.č. 3455 v k.ú. Klatovy	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení	Ing. Václav Vlček	
	Datum : 5/2024	Číslo zakázky :	1910
Púdorys diesel agregátu - navrhovaný stav	Měřítko : 1 : 50	Číslo výkresu :	9