









## SKLADBY KONSTRUKCÍ

- S1** PODLAHA NA TERÉNU
- nový antistatický zátěžový nátěr
  - nová vyrovnávací cementová stěrka + základ DA
  - vyspravení a příprava žb podlahy
  - cementový potěr / dlažba, betonová mazanina 150 mm
  - hydroizolace - asfaltová lepenka
  - podkladní betonová deska 100 mm
  - podsyp
  - rostlý terén
- S2** STROP NAD 1.PP
- cementový potěr / dlažba, betonová mazanina 50-100 mm
  - hydroizolace - asfaltová lepenka
  - spádová betonová mazanina 50-100 mm
  - keramzitbeton 180 mm
  - betonová mazanina s výztuží do tr. plechu 60-110 mm
  - tr. plech 50 mm do UPE300
  - VPC omítka na maltonosné pletivo 25 mm
  - akustický pohltivý podhled např. nehoř. děrovaná sádrovláknitá deska + MV 140 mm
- S3** STROP NAD 1.NP
- FeZn falcovaný plech
  - hydroizolace - asfaltová lepenka
  - spádová keramzitbetonová deska 50-250 mm
  - betonová mazanina s výztuží do tr. plechu 50-100 mm
  - UPE300
  - podhled 50 mm

## LEGENDA MATERIÁLŮ

-  stávající konstrukce  
zdivo z cihel plných na maltu
-  stávající konstrukce  
betonové konstrukce
-  štěrkopískový podsyp
-  rostlý terén
-  navrhované konstrukce  
akusticky pohltivý obklad a podhled,  
např. děrovaná sádrovláknitá deska + MV  
nehořlavý (TRO A1, A2), bezprašný
-  bourané konstrukce  
zdivo z cihel plných na maltu

## LEGENDA KOORDINACE

-  dieselagregát (schéma)
-  vzduchotechnika (schéma)

Stavebník : Klatovská nemocnice, a.s.  
Plzeňská 929, Klatovy 2,  
339 01 Klatovy

Projektant : Projektová a znalecká kancelář  
Ing. Václav Vlček, s.r.o.  
Denisova 93, Klatovy 1, 339 01  
376 322 489, www.vlcekvaclav.cz

Vybudování záložních serverů pro  
nemocnice PK a výměna záložního zdroje  
na st.p.č. 3455 v k.ú. Klatovy

D.1.1  
Architektonicko-stavební  
řešení

Ing. Václav Vlček

Datum : 5/2024

Číslo zakázky : 1910

Řez B - B' - navrhovaný stav

Měřítko : 1 : 50

Číslo výkresu : 10