

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2					
NÁZEV ZAKÁZKY					
KLATOVY-VYBUDOVÁNÍ ZÁLOŽNÍCH SERVERŮ PRO NEMOCNICE PK A VÝMĚNA ZÁLOŽNÍHO ZDROJE					
SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/206/CN/24	ČÍSLO JEDNACÍ:	160/25/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P24V00000632
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_11669.html				
ODKAZ VVZ:					
ODKAZ TED:					
ZADAVATEL:	Klatovská nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Plzeňská 929, Klatovy, 339 01	IČO:	26360527		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Ing. Zdeněk Švanda - předseda představenstva, Ing. Ondřej Provalil, MBA - člen představenstva,				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Romana Haladová				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Bc. Ladislav Pešička				
E-MAIL:	ladislav.pesicka@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Podlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	ZPŘ
FINANCOVÁNO Z EU:					

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 9. 1. 2024 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

Bylo by možné k sekci GHZ získat Hydraulické výpočty, pokud existují?

Odpověď zpracovatele ZD:

Pro tento stupeň projektové dokumentace nebyl hydraulický výpočet nutný. Jedná se o jednu místnost, kde jsou hydraulické poměry nepodstatné vzhledem k jasně danému hašenému objemu.

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni

Bc. Ladislav Pešíčka

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace

v zastoupení Zadavatele