




Legenda

- FV panel
- rozvaděč RFVE AC
- rozvaděč RFVE DC
- střídač
- bateriové úložiště
- tlačítko bezpečnostního vypnutí FVE - v krytu pod sklem
- kabelové vedení DC
- kabelové vedení AC
- kabelové vedení ovládací
- kabelové vedení nn - stávající

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 200-4-41 ed. 3  
Soustava 3+PEN AC 400/230 V, 50 Hz, TN-C  
Základní - automatickým odpojením od zdroje  
Zvýšená - doplňujícím ochranným pospojením  
Soustava 2 DC, 1.000 V  
Základní - dvojitou, nebo zesílenou izolací  
Zvýšená - doplňujícím ochranným pospojením



|                    |  |                             |
|--------------------|--|-----------------------------|
| 02                 |  |                             |
| 01                 |  |                             |
| č. revize          | datum  | popis revize                |
| akce               | Škroupova 18 - FVE 30,030 kWp<br>na objektu Škroupova 1760/18, Plzeň-Jižní Předměstí<br>p.č. 5981/1 katastrální území Plzeň [721981]                                       |                             |
| stavebník          | Plzeňský kraj, IČ: 70890366<br>Škroupova 1760/18, CZ 301 00 Plzeň-Jižní Předměstí  |                             |
|                    | Ing. Michal BENEŠ<br>projektce elektrických zařízení, IČ: 17837707<br>náměstí Svobody 31, CZ 342 01 Sušice<br>tel.: +420 602 122 904, e-mail: michal.benes@omegaelektro.cz |                             |
| projektant části   | zodpovědný projektant<br>Ing. Michal BENEŠ   |                             |
| část               | vypracoval<br>Ing. Michal BENEŠ  |                             |
|                    | Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu   |                             |
| stavební objekt    | kontroloval  |                             |
| profese            | část<br>D.2.1  |                             |
| stupeň dokumentace | datum<br>únor 2024   |                             |
| název přílohy      | č. zakázky<br>06-1/24/DSP  |                             |
| Situace            | č. archivní<br>06-1/24/DSP   |                             |
|                    | počet formátů<br>4 A4  |                             |
|                    |  | č. přílohy<br>1:250 D.2.1.2 |

Situace

Dokumentaci lze užívat pouze ve smyslu příslušné smlouvy o dílo. Výkres, či jeho část, může být kopírován nebo jiným způsobem rozšiřován pouze po předchozím souhlasu zhotovitele dokumentace.