



Rozvodnice v provedení oceloplechová nástěnná, dveře plně plechové.  
Místo pro osazení rozvaděče – š.60cm, v. 1060cm, hl.26cm /dopřesní dodavatel/.  
Přívody, odvody převážně spodem (dle možností stav.přípravy).

**ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 PE+N, AC 50Hz, 400/230V/ TN-C-S**

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:  
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ: OCHRANA IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ  
OCHRANA KRYTÝ NEBO PŘEPÁŽKAMI  
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: BEZPEČNÝM VYPNUTÍM OD ZDROJE

V případě použití obchodních/technických názvů ve výkresové dokumentaci se tímto stanoví pouze minimální technické požadavky, které definují požadované vlastnosti materiálu, výrobku nebo dodávky, aby byl splněn požadovaný účel užívání.

STAV.ČÁST:	PROJEKTANT:	KRESLIL:	<b>Václav ŠÍMA</b> PROJEKCE ELEKTRO Čsa 949/II, SUŠICE e-mail: vsima@seznam.cz	
ING. JIŘÍ LEJSEK	Václav Šíma	Václav Šíma		
INVESTOR: SOŠ a SOU SUŠICE, U KAPLIČKY 761, 342 01 SUŠICE			MĚŘITKO	--
STAVBA: SOŠ a SOU SUŠICE – OBJEKT NA st.p.č.2763 v k.ú. SUŠICE NAD OTAVOU – NÁVRH ÚSPOR ENERGIE OBJEKT NA st.p.č.2763 v k.ú. SUŠICE NAD OTAVOU			STUPEŇ	DSP
			DATUM	10/2023
OBSAH :			Č. VÝKR.	PARÉ
Rozvaděč AC části – R-FVE			14	