



Rozváděč: xEnergy Basic (Profi Plus)
Jmen.napětí: Jmen.napětí 415V AC. Jmen.izolační napětí 440V AC. Třída ochrany I.
Poloha: NA omítce
Stupeň krytí: IP30
Mech odolnost: IK08
Dveře: Plechové plné s 1-bodovým otočným zámek, jednokřídlé
Vnější rozměry 800 x 1260 x 262,5 (Šířka x Výška x Hloubka)
Vnitřní rozměry 720 x 1150 (Šířka x Výška)
Vnitřní členění Jeden rám šířky 720mm.
Konstrukce: Uchytení DIN lišt a montážních plechů na montážní rám vzadu

Rozvodnice v provedení oceloplechová nástěnná skříň.
Přívody spodem, odvody převážně horem (dle možností stav.přípravy).
Veškeré vstupy/výstupy kabeláží přes řadové svorkovnice!!!
Celkové provedení dle standardů LOXONE!
ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 PE+N, AC 50Hz, 400/230V/ TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ: OCHRANA IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ
OCHRANA KRYTÍ NEBO PŘEPÁŽKAMI
DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: BEZPEČNÝM VYPNUTÍM OD ZDROJE

STAV.ČÁST:	PROJEKTANT:	KRESLIL:	Václav ŠÍMA PROJEKCE ELEKTRO Čsa 949/II, SUŠICE e-mail: vsima@seznam.cz	
ING. JIŘÍ LEJSEK	Václav Šíma	Václav Šíma		
INVESTOR:				
SOŠ a SOU SUŠICE, U KAPLIČKY 761, 342 01 SUŠICE				
STAVBA: SOŠ a SOU SUŠICE – OBJEKT NA st.p.č.2763 v k.ú. SUŠICE NAD OTAVOU – NÁVRH ÚSPOR ENERGIE OBJEKT NA st.p.č.2763 v k.ú. SUŠICE NAD OTAVOU			MĚŘITKO	--
			STUPEŇ	DSP
			DATUM	10/2023
			OBSAH :	Č.VÝKR.
Rozvaděč RP2			8	