LEGENDA:

1) Svítidlo LED 37W; CCT 2700°K
Stožár 9,5m, výložník 1,0m
Výška svítidla nad komunikací cca 8,0 m
2) Svítidla č.14 a 14A - místa pro přecházení
LED 50W; CCT 4000°K
Stožár 7,5m, výložník 2,5m
Výška svítidla nad komunikací cca 6,0 m
3) Svítidla č.15/1 + 15/2 - LED 37W; CCT 2700°K
Stožár 9,5m, dvojitý výložník 180°; 2x 1,5m
Výška svítidel nad komunikací cca 8,0 m

R-VO-1 Rozvaděč (napáječ) veřejného osvětlení
R-VO-2 Rozpojovací skříň veřejného osvětlení 9x160A
R-VO-3 Rozpojovací skříň veřejného osvětlení 9x160A

Kabel VO - CYKY 4Bx10 + vrapovaná chránička Ø40mm
Zemnění FeZn ø 10mm

Vrapovaná chránička s udaným průměrem
- místa křížení komunikací a vjezdů na pozemky
- křížení plynu - přesah 1m na každou stranu
- založené pro možnost napojení dalších etap (ulic)



ING. VLADIMÍR POKORNÝ **LEVANDULOVÁ 31** **312 00 PLZEŇ**	Odpovědný projektant: Ing. Vladimír Pokorný Vypracoval: Ing. Libuše Pokorná	
Investor:	OBEC CHRÁST, TŘ. ČS. ODBOJE 133, 330 03 CHRÁST	
Akce:	CHRÁST - REKONSTRUKCE SILNICE II/233 V ÚSEKU OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA - LIDOVÝ DŮM	
Výkres:	SITUACE 2	
Datum: 05/2024	Měřítko: 1 : 250	Stupeň: PDPS