



stávající OCEP R ve 2.NP rozšíření :
10B/1+N/0,03A - nový sv.okruh CYKY-J 3x1,5
16B/1+N/0,03A - nový zás.okruh CYKY-J 3x2,5
2B/1 - ústředna nouzové volání CYKY-J 3x1,5
2B/1 - ventilátor CYKY-J 3x1,5

2.NP

Napětí : 3 NPE stř. 50 Hz, 400V/TN-C-S
Ochrana : aut.odp. od napájení v síti TN
proudovým chráničem
doplňkové pospojování

M 1:50

Stavebník: Vlastivědné muzeum Dr.Hostaše v Klatovech Hostašova 1, 339 01 Klatovy IV	Projektant : Ing. Pavel Hlavatý U Retexu 624 33901 Klatovy	
	Silnoproudá elektroinstalace	
	Datum : 02/2025	Číslo výkresu: 3
Úprava elektroinstalace 2.NP		Číslo zakázky : 01/2025