



stávající R ve 3.NP rozšíření :
10B/1+N/0,03A - nový sv.okruh CYKY-J 3x1,5
16B/1+N/0,03A - nový zás.okruh CYKY-J 3x2,5
2B/1 - ventilátor CYKY-J 3x1,5

LED Stropní svítidlo IP20
1x LED,30,3 W, 4240 lm,
Ra 80, 4000K

3.NP

Stavebník: Vlastivědné muzeum Dr.Hostaše v Klatovech Hostašova 1, 339 01 Klatovy IV	Projektant : Ing. Pavel Hlavatý U Retexu 624 33901 Klatovy	
	Stavební úpravy a změna užívání budovy bývalého interního oddělení klatovské nemocnice na depozitář vlastivědného muzea Dr.Hostaše v Klatovech	
	Silnoproudá elektroinstalace	
	Datum : 02/2025	Číslo výkresu: 4
Úprava elektroinstalace 3.NP		Číslo zakázky : 01/2025