



LEGENDA:

- ROZVOD STUDENÉ VODY - PPR 3 - HOSTALEN - ROZVODY POLOŽENY NAD HYDROIZOLACI - VEDENO V ČISTÉ PODLAŽE
- Dimeze potrubí označená na výkrese je uváděná ve vnitřním průměru trubky.
- Armatury, výtokové baterie a ventily jsou značeny ve vnitřní světlosti DN.
- Montáž a provedení rozvodů bude provedeno dle ČSN 75660 a montážních předpisů výrobce potrubí.
- Rozvody budou izolovány pouzdry minlon tl. min. 13 mm

PROJEKTANT:		Pavel Ponocny Machova 414 339 01 Klatovy	IC: 737 50 620 mobil: 605 775 757 e-mail: ponocny.pavel@seznam.cz	
K.Ú.: Klatovy	OKRES: Klatovy	DATUM: 5/2025		
STAVEBNÍK:		Střední průmyslová škola, Klatovy návrhář Kpt. Nělepy 362 339 01 Klatovy 3 ICO: 61750683; DIČ: CZ61750683	MĚŘÍTKO: 1:50 ÚČEL: DPS ZAKÁZKA: 10/2025	
AKCE:		Oprava inženýrských sítí, podlah a sanace zdiva		
OBSAH:		Pláňový - vodovod	ČÍSLO VÝKRESU: 4	