



Beton dle ČSN EN 206-1, změna 3 - C20/25, XC2  
Ocel 10505 (R)

- Není-li v projektové dokumentaci, ve smlouvě o dílo a navazující smluvní dokumentaci, popř. nabídce zhotovitele předmět a kvalita díla nesporně stanovena, v případě pochybností platí, že veškeré práce a dodávky mají být realizovány dle vyhlášky o obecně technických požadavcích na výstavbu (OTP), technických norem platných v daném státě a podmínek pro použití běžných materiálů, výrobků, konstrukcí a systémů tuzemské provenience, zaručujících jejich vlastnosti na základě platných zkušebních norem a stavebního zákona.
- Nové základové konstrukce budou provedeny jako základové deska z monolitického betonu a pásy z tvárníc ztraceného bednění vyplněných betonem C20/25, XC2, Dmax 22, S3 + výztuž.
- Základovou spáru je nutno zkontrolovat TDI a projektantem, alt. přízvat i statika a geologa a v případě zjištění rozdílů oproti předpokladům (HSV, únosnost zeminy atd.) změnit hloubku nebo způsob založení, o tomto bude proveden zápis do SD.
- Pokud je v některé části proveden násyp, je nutno základovou spáru položit níže, minimálně 500 mm do rostlého terénu.
- Nасыпанou zeminu je nutné řádně hutnit po vrstvách max. 250 mm, zásypy je nutné provádět rovnoměrně po obou stranách základu ve vodorovných vrstvách.
- Pod deskou bude proveden drenážní systém ze šterku 32–63 vibrovaného na Edef minimálně 60 MPa, rostlý terén není nutné hutnit, násypy budou hutněny na minimálně Edef 45 MPa.
- Před založením objektu je nutné osadit zemní pásek podrobně řešen v části D.1.4 Elektroinstalace
- Základová deska bude vyztužena Kari sítí u spodního povrchu 100x100x6, krytí 30 mm.
- Pozemek leží v lokalitě se středním radonovým indexem a jako ochrana stavby bude provedena 2x hydroizolace z celoplošně natavených asfaltových pásů, spodní pás Glastek 40 Special tl. 4 mm a horní Elastek 40 Special tl. 4 mm.

-0,700	Horní úroveň základu
-1,200	Spodní úroveň základu

Hlavní projektant:	ing. Pavel Kodýtek	
Odpovědný projektant:	ing. Pavel Kodýtek	
Vypracoval:	ing. Jiří Ťupa	
Investor:	Centrum sociálních služeb Tachov, p.o., Americká 242, Tachov 347 01	
Akce:	EVAKUAČNÍ VÝTAH V DOMOVĚ PRO SENIORY KUROJEDY	
240302	parc. č. st. 73 a 378/1, k.ú. Kurojedy, Plzeňský kraj	Datum: 08-2024
		Stupeň PD: DPS
		Měřítko: 1:50
Příloha:	ZÁKLADY	Označení přílohy: D.1.1.02