



Naše zn.: KO2403830
Vyřizuje: KUČEROVÁ Lenka
Tel.: 377 413 343
E-mail: lenka.kucerova@vodarna.cz
Datum: 14. 11. 2024

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Bucharova 1314/8
158 00 Praha 13

Stod – úprava vstupu do budovy nemocniční ubytovny čp. 606 a vybudování ordinace praktických lékařů, vyjádření k záměru

Naše společnost, smluvní provozovatel vodovodu a kanalizace v městě Stod, obdržela 13. 11. 2024 k posouzení projekt výše uvedené stavby. Zpracovatelem předložené dokumentace je SIEBERT + TALAŠ s.r.o. a investorem stavby je Stodská nemocnice a.s.

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy, které zajistí zřízení ordinace namísto dvou bytových jednotek v 1. NP budovy nemocniční ubytovny. Součástí projektu je úprava vstupní části budovy a zateplení fasády. Kolem dotčeného objektu bude vytvořena pěší komunikace a dále budou zřízena parkovací stání a nový přechod pro chodce.

Dotčený objekt je v současné době zásobován vodou ze stávající vodovodní přípojky a odpadní vody jsou odváděny kanalizační přípojkou. Toto napojení se plánovanou přestavbou nezmění.

Způsob likvidace dešťových vod zůstává, dle předložené projektové dokumentace, stávající tj. do dešťové kanalizace, kterou v městě Stod naše společnost neprovozuje.

V zájmovém území navržených parkovacích stání a přechodu pro chodce se nachází vodovodní řad a kanalizační stoka v majetku města Stod, provoz zajišťuje naše společnost na základě smluvního vztahu. Dále jsou zde uloženy části kanalizačních a vodovodních přípojek k přilehlé zástavbě, jejichž majitelé jsou vlastníci napojených nemovitostí.

S předloženou projektovou dokumentací souhlasíme a investora upozorňujeme na dodržení následujícího postupu:

1. Zahájení prací bude předem oznámeno společností VODÁRNA PLZEŇ a.s., provozu vodovodů v Nýřanech, vedoucí p. Kučera, tel.: 724 112 180, provozu kanalizací v Plzni, vedoucí Bc. Mádr, tel.: 607 654 401.
2. Před zahájením prací požádejte objednávkou společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s. o vytyčení stávajícího zařízení VHI. Vytyčení je potřeba objednat nejméně 14 dní předem na adrese e-mail: vytyceni@vodarna.cz.
3. Stávající vodovodní řady a kanalizační stoky včetně přípojek od všech objektů nesmí být stavbou poškozeny.
4. Bude zachováno předepsané krytí vodovodu a kanalizace v prostoru stavby odpovídající nezámrzné hloubce dle ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí a ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky.
5. Vodovodní řady a kanalizační stoky ve styku s ostatními budovanými sítěmi technického vybavení musí být uloženy dle podmínek ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a zároveň budou dodržena jejich ochranná pásma. Upozorňujeme, že v místech ochranných pásem vodohospodářských sítí nesmí být umístěny žádné objekty včetně kovových konstrukcí i jejich nadzemních částí, sloupů VO, vysazována zeleň a prováděny terénní úpravy. Ochranná pásma jsou

vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu. Ochranné pásmo je dle zákona č. 274/2001 Sb. V platném znění §23, odst. 3, písmeno:

- a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
 - b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,
 - c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
6. Silniční obruby nebudou podélně situovány nad trasou vodovodu a budou umístěny mimo stávající šachty na kanalizační stoce.
 7. Vodovodní řady a kanalizační stoky budou respektovány a poklopy dotčených vodárenských armatur a přípojkových uzávěrů budou uloženy do úrovně nového povrchu.
 8. Zhotovitel zajistí staveniště proti vniknutí látek a stavebních hmot do kanalizačního systému, které neodpovídají podmínkám pro vypouštění odpadních vod dle kanalizačního řádu města Stod. V případě, že stavbou dojde k napadání stavebních nebo jiných materiálů do prostoru kanalizační sítě, zhotovitel zajistí jejich okamžité odstranění.
 9. Pokud dojde k poškození /havárie/ stávajícího vodovodního a kanalizačního zařízení musí zhotovitel ihned informovat pracovníky objednatele a pracovníky provozů společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s.
 10. Jestliže dojde v průběhu řízení o povolení záměru ke změně s dopadem na zařízení provozovaná společností VODÁRNA PLZEŇ a.s. musí být tyto změny znovu projednány a odsouhlaseny.
 11. Po dokončení stavby vyzve dodavatel zástupce provozů ke kontrole dotčených vodárenských armatur. Případné závady budou dodavatelem odstraněny.
 12. Upozorňujeme na nutnost vypouštění odpadních vod dle limitů znečištění stanovených kanalizačním řádem města Stod.

Platnost tohoto vyjádření je 2 roky. V případě, že v předložené projektové dokumentaci dojde ke změnám, musí být vyžádáno znovu.

VODÁRNA PLZEŇ a. s.

Malostranská 143/2

326 00 Plzeň

33



Ing. Jaroslav Štván

vedoucí odboru Technického vyjadřování a rozvoje

Příloha

situace

Kopie

VPN, VK

Město Stod, u4abzrc

