





SIŤ TN-C, 3-PEN 400V/AC (do stožárové svorkovnice, včetně)
SIŤ TN-S, 1-N-PE 230V/AC (od stožárové svorkovnice ke svítidlu)
OCHRANNA OPATŘENÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2: 2007
DOPLNKOVÁ OCHRANA: PROUDOVÝ CHRÁNIČ dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2: 2007

Stávkár: 	Společ a dalšího sídla: Pražského kraje, p.o. Č. 020581719 Kotelovská 402/162, 336 00 Písek T: +420 377 172 403 E: pisk@pisk.cz	Obec Holoubkov Č. 020581719 Holoubkov 48, 338 01 Holoubkov T: +420 371 751 131 E: obchola@holoubkov.cz
Generální projektant: 	Zřek - s.p. projekt s.r.o. Č. 290 83 036 Čistková 275/25, 326 00 Písek-Újezd, Písek tel.: +420 377 377 855 e-mail: p-p@projekt-pisk.cz	Ing. Ladislav Vostrý Ing. Ladislav Vostrý Podmíněni 18, 330 27 Vepřnice mob.: +420 603 444 825, tel.: +420 377 858 500 e-mail: vostry@cs.ces.cz, ID datové schránky: vostry
Projektant: 	Vynavazatel: 	Ing. Ladislav Vostrý Ing. Ladislav Vostrý
Odpovědný projektant: Ing. Ladislav Vostrý		
Název stavby: HOLOUBKOV – II/605 PRŮTĚH, 2. etapa		Číslo objednávky: — Číslo zakázky: 1426 Projektový sheet: PDPS Datum: 11/2018
Stavění objektu: SO 401 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		Měřítko: 1:500 Získal formát: 16x A4 Číslo přílohy: 2
Situční výkres		