


SANACE NEVHODNÉHO PODLOŽÍ tl. 500 MM
(v případě nevyhovující statické zatěž. zkoušky zemní pláň)

- Provedení z vhodné kamenito-písčito-štěrkovité sypaniny (např. drcené kamenivo frakce 0-150/250 mm) ukládané a hutněné ve dvou vrstvách. Posledních cca 5 cm aktivní zóny doporučujeme realizovat ze ŠD frakce 0/32 mm pro dosažení požadované rovinatosti zemní pláň.
- SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE (např. NETEX A)
(oddělení nevhodné podložní zeminy od sanace a konstrukčních vrstev)

Výškový systém: BALT p.v.
Souřadnicový systém: JTSK

Pozn.: PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT PODZEMNÍ INŽ. SÍŤ !!

Kreslil	Vypracoval	Zodp.projektant	HIP		Zítek - IP projekt s.r.o. Částkova 55 326 00 Plzeň tel./fax: 377 377 855	
Vyleta	Ing. Zítek	Ing. Zítek				
MÚ: Holoubkov				Formát	2 A4	
Objednatel: SÚSPK + Obec Holoubkov				Datum	10/2018	
Akce: HOLOUBKOV - II/605 průtah - 2.etapa 102 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE, CHODNÍKY				Účel	PDPS	
				Číslo zakázky	32-14	
				Měřítko	1:50	
Obsah: VZOROVÝ PŘÍČNÝ PROFIL - MK				Číslo výkresu	6	Číslo kopie