



nástěnná kovová rozvodnice  
72 modulů, 3 řady, IP40/IK07  
rozměr: v=590mm, š=595mm, h=135mm

Napěťová soustava: 3/PEN 400V AC 50Hz TN-C - přípojka NN  
Napěťová soustava: 3/N/PE 400V AC 50Hz TN-S - podružné rozvody NN  
Ochrana před úrazem elektrickým proudem provedena podle ČSN 33 2000-4-41, ed.3:  
- základní : krytím, izolací, polohou  
- při poruše : automatickým odpojením od zdroje v soustavách TN  
V určených prostorách - koupelny a venkovní - a pro zásuvky podle čl.411.3.3.-  
ochrana zvýšená proudovým chráničem s  $I_n=30\text{mA}$  a doplňkovým pospojením

±0,000 = 411,74

Souř.systém: JTSK

Výškový systém: BpV

DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLIV ROZMNOŽOVÁNÍ ČI VYTVÁŘENÍ KOPÍÍ BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZÁNO

název projektu			
Projektová dokumentace pro pavilon sportovní haly a odborných učeben			
stupeň		místo stavby	Střední odborná škola Stříbro Benešova 508 Stříbro 349 01 kat. území: Stříbro [757837]
DPS Dokumentace pro provádění stavby			
stavebník		generální architekt	
 Střední odborná škola Stříbro Benešova 508 Stříbro 349 01		 ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. Jeníkovice 111 503 46 Jeníkovice	
autorizace		projektant části Jiří Škop Duhová 269 547 01 Náchod  Jiří Škop Duhová 269, 547 01 Náchod ČKAIT 0602466 v oboru elektrotechnická zařízení	
část			
D.1.4.c		ELEKTROINSTALACE	
výkres			
ROZVADĚČ RPO			
datum zhotovení	měřítko	SO/IO	paré
04/2025		SO.01	
datum revize	číslo revize	číslo výkresu	
-	-	D.1.4.c.20	

DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLIV ROZMNOŽOVÁNÍ ČI VYTVÁŘENÍ KOPÍÍ BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZÁNO