

PS11 - Technický útvar  
Sokolská 958 • 349 01 Stříbro  
telefon: 602 182 341

Váš dopis: 5053 ze dne: 28. 6. 2023  
Vyřizuje: **Petr Hufeisl**  
vedoucí pracoviště  
vodorozvoje Stříbro  
telefon: 602 182 341  
e-mail: phufeisl@vodakva.cz  
Číslo jednací: 5053/23/02/18

**ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.**

Martina Lamichová  
Jeníkovice 111  
**503 46 Jeníkovice**

Ve Stříbře 14. 7. 2023

**Věc: Stříbro - Benešova 508, SOŠ, pavilon sportovní haly a odborných učeben**  
vyjádření k PD pro stavební řízení

**K předložené projektové dokumentaci na výše uvedenou akci vydáváme následující vyjádření:**

- 1) Vodovodní přípojka PE 63 mm bude napojena na stávající vodovodní řad LT 100 mm v ul. Prokopa Holého. Těsně za napojení na stávající vodovodní řad bude osazena zemní souprava s uzávěrem. Napojení bude provedeno navrtávkou.
- 2) Vodoměrná sestava bude umístěna ve vodoměrné šachtě, která bude umístěna na neveřejném pozemku těsně u hranice s veřejným prostorem (co nejblíže napojení na stávající vodovodní řad). Osazení vodoměrné sestavy ve vodoměrné šachtě musí respektovat ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky.
- 3) Bude použita vodoměrná šachta běžně používaná v působnosti Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, a.s. (dále jen Vodakva). **Přesný typ šachty bude určen před zahájením prací provozem vodovodů.**
- 4) Na vodovodní přípojce budou použity materiály běžně používané v působnosti Vodakvy. Specifikace použitého materiálu bude před zahájením prací odsouhlasena příslušným provozem.
- 5) Sdělujeme, že napojení vodovodní přípojky mohou provést pouze pracovníci provozu vodovodů. Rovněž před záhozem přípojek budou přizváni pracovníci provozu.
- 6) Splaškové odpadní vody budou svedeny novou areálovou kanalizací do stávající kanalizační přípojky.
- 7) Dešťové odpadní vody budou dle PD svedeny pomocí areálové dešťové kanalizace do retenční nádrže (105,14 m<sup>3</sup>) s řízeným odtokem (4,79 l/s) do stávající areálové kanalizace a dále kanalizační přípojkou do veřejné jednotné kanalizace.
- 8) **Práce na přípojkách budou v předstihu nahlášeny na naše provozy vodovodů a kanalizací a provoz čerpacích stanic a bude postupováno dle jejich pokynů. Rovněž před záhozem budou přizváni pracovníci našich provozů.**
  - ⇒ Provoz vodovodů Stříbro: **Josef Nováček, tel. 602457269, jnovacek@vodakva.cz**
  - ⇒ Provoz kanalizací Stříbro: **Ing. Miroslav Heřman, tel. 606621313, mherman@vodakva.cz**
- 9) Do zahájení kolaudačního řízení je investor povinen uzavřít s Vodakvou novou, případně upravit stávající, smlouvu na odběr pitné vody a odkanalizování.
- 10) Investor je povinen zajistit geodetické zaměření skutečného provedení stavby (přípojky) a toto předat v digitální podobě na CD na Vodakvu.
- 11) Veškeré souběhy a křížení se stávajícími sítěmi budou provedeny dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
- 12) Požadujeme respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace min. 1,5 m od líce potrubí na obě strany.
- 13) Před zahájením stavebních prací je investor povinen zajistit přesné vytýčení vodovodních a kanalizačních zařízení ve správu Vodakvy.
- 14) **Při zohlednění výše uvedeného souhlasíme s vydáním stavebního povolení a s realizací stavby.**

#### **PŘEDMĚT VYJÁDŘENÍ:**

- Předmětem projektu je vybudování pavilonu sportovní haly a odborných učeben v areálu SOŠ Stříbro, Benešova 508. Pavilon bude mít svoji novou samostatnou vodovodní přípojku, kanalizace bude napojena na stávající areálovou kanalizaci, kanalizační přípojka zůstává společná beze změny.

**Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.**

Zapsáno v OR KS Plzeň pod č. B 375

Studentská 328/64 (6)

360 07 Karlovy Vary - Doubí

**Ing. Jan Herman**

vedoucí technického útvaru

12. 

Příloha: PD

CO: vlastní, PS 22, PS 29